

## Riasztási és kiürítési terv

1. **A Debrecen, Kassai út 26 szám alatt lévő „LOVARDA” szórakoztató központ területén bekövetkezett tűz, elemi kár és egyéb nem várt rendkívüli esemény során elvárt magatartási elvárások :**

- A tüzet vagy egyéb eseményt észlelő személy azonnal köteles jelenteni a tapasztaltakat a rendezőknek, rendészeknek, vagy az épület portai szolgálatosának, szükség esetén a hivatásos önkormányzati tűzoltóságnak. A rendező vagy rendész a tudomására jutott eseménykor azonnal értesíti a portaszolgálatot, szükség esetén a tűzoltóságot közreműködik az épületben tartózkodók riasztása, mentés-, menekítés végrehajtásánál

**A rendelkezésre álló telefonszámok: hivatásos önkormányzati tűzoltóság 105, mentők: 104, rendőrség: 10** Segélykérésre igénybe vehető az európai segélyhívószám a: 112.

(LOVARDA területéről vonalas készülékről 9- 105 számot kell tárcsázni. A területen található telefonkészülékek segélyhívásra kód nélkül használhatók )

A tűzjelzéshez, segítségkéréshez, visszajelzéshez a gazdálkodó szervezetek, közintézmények, karitatív szervezetek, valamint az állampolgárok kötelesek a használatukban álló híradási eszközöket rendelkezésre bocsátani, szükség esetén közlekedési eszközzel segítséget nyújtani.

- Tűzjelzés során közlendő adatok:
  - a./ a tüzeset pontos helyét: utca, házszám, vagy közismert hely neve, épület, helyiség /pl jelen esetben Debrecen, Kassai út 26 Campus Lovarda stb./
  - b./ mi ég, mi van veszélyeztetve, milyen terjedelmű a tűz: / helyiség berendezés, épület, gépkocsi a parkoló helyen stb./
  - c./ emberélet van-e veszélyben ? / A területen keletkezett tűz esetén emberélet kerülhet veszélybe /
  - d./ a jelző neve és a jelzésre használt telefon hívószáma;

- A rendező vagy rendész a tudomására jutott eseménykor azonnal értesíti a portaszolgálatot, az ügyeletet, közreműködik az épületben tartózkodók riasztása, mentés-, menekítés végrehajtásánál.
- Az épületben tartózkodók riasztását előszóval továbbadással, a rendelkezésre álló hangosító rendszeren történő bemondással kell végrehajtani. A tűzjelző központ által fogadott riasztás esetén az elhelyezett riasztócsengők folyamatosan csengetése riasztást jelent. Az eredményes riasztáshoz be kell vonni az épületben tartózkodó munkavállalókat, közönséget.
- Tűz esetén a tűz közelében tartózkodók a rendelkezésre álló tűzoltóeszközökkel kötelesek az oltást megkezdeni, a tűz terjedését lassítani. ( kézi tűzoltó készülékek, szerelt fali tűzcsapok)

- A riasztás vételekor a helyiségben tartózkodók kötelesek a helyiségek, épület elhagyását legrövidebb időn belül, fegyelmetten végrehajtani.
- Az épület elhagyása közben elvárhatóan nyugodt magatartást kell tanúsítani.

## 2. A helyiségek elhagyása az alábbi rend szerint :

- A nagyteremből, színpadról a vészkijárat oldalajtókon, főbejárati ajtón, VIP bejáraton át közvetlenül a szabadba, a számítógépes és biliárd teremből, emeleti kávézó-, étterem területéről a közlekedési lépcsők igénybevételével a főbejárati ajtón, illetve vészkijárat ajtókon át, a söröző, irodák területéről az oldal és hátsó lejárati lépcsőkön való lehaladást követően a közelben lévő vészkijárat ajtón át távoznak a szabadba.
- Az épületből távozáskor a nehezen közlekedő, mozgáskorlátozott társakat segítsék a közlekedésben.
- A szabadba kiérve az épülettől mért 100 m-es körzetben várakozni nem szabad

## 3. A portai szolgálatos:

- a rendezvény kezdete előtt a vendégek beengedését megelőzően ellenőrzi a vészkijárat ajtókat és az alábbiakat hajtja végre:
  - a. A kétszárnyú ajtót rögzítő „lövőkéket” nyitott állapotba helyezi. ( kiveszi az alsó lövőkéket, a felsőt lenyitja) ;  
Az adott helyzetben az ajtók szabadon átjárhatók, a tartó mágnes feszültség mentessége esetén;
  - b. Az ajtó szárnyakat rögzített állapotban tartó mágnes feszültség alá helyezi és meggyőződik az ajtók szabadon átjárhatóságának megakadályozásáról;
  - c. a vészkijárat ajtókat a rendezvény ideje alatt a rögzítő „lövőkével” reteszelni nem szabad.
- az elektromosan reteszelt vészkijárat ajtókat veszély esetén a nézőtéri főbejárat két oldalánál kialakított büfé melletti valamint az épület egyéb helyein telepített kézi tűzjelző betörésével, az automatikus tűzjelzés beindulásával , vagy a portaszobában elhelyezett feszültség mentesítő kapcsolók lekapcsolásával lehet nyitni.
- végrehajtja a „LOVARDA” szórakoztató központ vészkijárat ajtó használatára vonatkozó belső utasításban foglalt egyéb feladatokat;
- a tudomására jutott eseménykor azonnal végrehajtja a szükséges riasztásokat ( hivatásos önkormányzati tűzoltóság, épületben tartózkodók, üzemeltetési és fejlesztési ügyvezető igazgató, tűzvédelmi előadó ), feszültség mentesíti a vészkijárat ajtók tartó mágnesét – amennyiben a tűzjelző még nem hajtotta végre - segíti a közönség kivonulását, tájékoztatja a megérkező tűzoltóegység parancsnokát, riasztott beosztású személyeket az adott pillanatnyi helyzetről. Egyéb eseménykor (nem tűz esetén ) értesíti az üzemeltetési és fejlesztési ügyvezető igazgatót , a tűz,- és munkavédelmi előadót, szükség esetén a mentőket, rendőrséget.  
**A hivatásos önkormányzati tűzoltóságot 105, mentőket: 104, rendőrséget: 107 városi telefonszámon.** Segélykérésre igénybe vehető az európai segélyhívószám a: 112.

- portaszolgálatos, műszaki munkavállaló a szükséges értesítések végrehajtása után indokolt esetben hajtsa végre az áramtalanítást a főkapcsoló lekapcsolásával.

#### 4. Rendészeti feladatot ellátók :

- tűz vagy egyéb rendkívüli esemény során ( pl. bombariadó, veszélyes műszaki hiba, stb.) közreműködnek a szükséges riasztások végrehajtásánál;
- segítik a rendezvényen résztvevőket a helyiségek, épület minél gyorsabb, de nem pánikszzerű elhagyásának végrehajtásában;
- a főbejáratnál szolgálatot teljesítők tájékoztatják a bejárat közelében kívül tartózkodó személyeket az elrendelt kiürítésről, kinyitják a főbejárat ajtószárnyakat;
- a színpadi átjárónál ügyeletet ellátó rendész kinyitja a színpad baloldali része mellett levő átjáró ajtószárnyakat, a szabadba vezető kijárati ajtókat;
- tűz esetén a közelben tartózkodó rendészek a helyileg rendelkezésre álló tűzoltó eszközökkel közreműködnek a tűz oltásánál, ügyelve a közönség testi épségére;
- a vészkijárati ajtókat a rendezvény ideje alatt folyamatosan ellenőrzik, hogy nem nyíltak-e ki . Amennyiben azt nyitott helyzetben találják próbálják meg az ajtót ismét visszazárni. Ha az nem sikerül azonnal jelzik a portaszolgálatosnak. Amennyiben a portaszolgálatos a hibát nem tudja elhárítani, a rendezvény ideje alatt biztonsági őrt kell az ajtóhoz állítani;

#### 5. Szervezők, munkavállalók:

- az esemény tudomásra jutását követően kötelesek a kiürítés minél gyorsabb végrehajtását segíteni, a rendelkezésre álló üzemszerűen zárt kijáratokat kinyitni, helyismeretük birtokában az anyagi javak mentésénél az adott lehetőség mellett közreműködni;
- a VIP bejáratnál levő az átjáró ajtószárnyakat kinyitja a gyors kijutás elősegítésére;

#### 6. Tűzoltás biztosítása

- A tűz elleni védekezésről és a műszaki mentésről rendelkező 1996. évi XXXI. törvény és végrehajtására kiadott jogszabályok előírásának megfelelően a helyi tűzvédelmi szabályzatban meghatározott helyeken az ott keletkező tűz oltására alkalmas, érvényes ellenőrzési címkével ellátott kézi tűzoltó készüléket , fali tűzcsapokat kell készenléten tartani. A fali tűzcsapszekrényekben az előírt szerelvényeket készenléti állapotban kell tartani.
- Szükség esetén ezen eszközök használata korlátozás nélkül történhet

A LOVARDA területén tűzvédelmi szempontból veszélyes terület a színpad és környéke. Itt fokozott figyelemmel kell lenni a rendezvény szervezésekor az elektromos kábelek, valamint a nagyteljesítményű sugárzó lámpák elhelyezésére, valamint nyílt lánggal járó tevékenység végzésekor. ( tűzveszélyes tevékenység csak engedély alapján végezhető)

Rendkívüli esemény bekövetkezésekor figyelembe kell venni azt, hogy a közönség egy része alkoholtól befolyásolt, mámoros állapotú. Az alkoholos, mámoros állapotú személyek mozgástechnikája nehézkesen koordinált, egyes személyek esetleges agresszivitására

kiürítéskor fokozottan figyelni kell.

A riasztási és kiürítési tervet a munkavállalókkal ismertetni, végrehajtását évente a szervezőkkel, rendészeti feladatot ellátókkal, munkavállalókkal gyakoroltatni kell.

D e b r e c e n, 2011. február 15.

**Serbán György**  
tűz,- munkavédelmi előadó

**Páll László**  
üzemeltetési és fejlesztési  
ügyvezető igazgató

Melléklet : helyszínrajz