

**”DEBRECENI CAMPUS ” Nonprofit  
Közhasznú Kft.**

**D e b r e c e n**  
Kassai út 26.

**Tűzvédelmi Szabályzat**

**2012**

## **Rendelkező rész**

A tűz elleni védekezésről , a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19 § /1. bek./, valamint végrehajtására kiadott 30/1996(XII.6) BM számú rendeletben előírtak alapján az

### **”DEBRECENI CAMPUS” Nonprofit Közhasznú Kft.**

telephelyein, bérleményeiben, ideiglenes rendezvényein ezen ” Tűzvédelmi Szabályzat ”-ban foglaltak végrehajtását és folyamatos betartását rendelem el.

A 1996. évi XXXI. törvény, végrehajtására a 28/2011. (IX.6.) BM. számú rendelettel közétet Országos Tűzvédelmi Szabályzat -ban ( OTSZ ) a tűzvédelmet érintő egyéb hatályos jogszabályokban, Magyar Szabvány -ban , tűzvédelmi szabályzatban foglalt előírások betartása, betartatása kötelező valamennyi munkavállalóra, látogatóra és érdeklődőre.

A tűzvédelmi szabályzat előírását valamennyi munkavállaló köteles elsajátítani, betartani és betartatni.

Nem a Kft. állományában levő, de annak területén munkát végző munkavállalóval is meg kell ismertetni a tűzvédelmi szabályzat reá vonatkozó előírásait.

A munkavállalók az ügyvezető igazgató/k/ által hozott tűzvédelmet érintő ügyekben annak felül bírálatára – az ügyvezető igazgató/k/ megkerülésével – közvetlenül nem fordulhatnak a hivatásos tűzoltósághoz.

A tűzvédelmi szabályzat, valamint egyéb tűzvédelmi előírásokat megsértő felelőségre vonásáról a szabályzat 8. fejezete rendelkezik.

A ” Tűzvédelmi Szabályzat ” a jóváhagyást követő nap lép hatályba és visszavonásig marad érvényben, egyben a 2011. év május 16. dátummal kiadott szabályozás hatályát veszti.

D e b r e c e n, 2012. március 6.

**Páll László**  
üzemeltetési- fejlesztési  
ügyvezető igazgató

**Miklósvölgyi Péter**  
kereskedelmi-szolgáltatási  
ügyvezető igazgató

# 1. Tűzvédelmi Szervezet

## 1.1 Ügyvezető igazgatók

A kereskedelmi- szolgáltatási, üzemeltetési - fejlesztési ügyvezető igazgató felelős a Kft. tűzvédelmi helyzetéért, a tűzvédelmi jogszabályokban, szabványokban, szabályzatokban foglaltak végrehajtásáért. Az ügyvezető igazgatók együttesen kötelesek tűzvédelmi szabályzatot kiadni és a végrehajtást ellenőrizni, vagy ellenőriztetni. Az általános ellenőrzést az üzemeltetési és fejlesztési ügyvezető igazgató és a tűzvédelmi megbízott egyeztetve végzi.

### 1.1.1 A kereskedelmi- szolgáltatási ügyvezető igazgató :

- Felelős :
  - a Kft. tűzvédelmi helyzetéért, a tűzvédelmi jogszabályokban, szabványokban, szabályzatokban foglaltak végrehajtásáért;
  - a tűzvédelem tárgyi, személyi feltételeinek biztosításáért; ezen feladatát személyesen, illetve szolgáltatás igénybevételével látja el.
  - Az ügyvezető igazgató köteles tűzvédelmi szabályzatot kiadni és a végrehajtást ellenőrizni, vagy ellenőriztetni. Az általános ellenőrzést az ügyvezető igazgató illetve a szolgáltatásként igénybe vett tűzvédelmi megbízott egyeztetve végzi.
- Hatásköre alapján felel a székhely, telephely, a végzett tevékenységek tűzvédelmi előírásainak betartásáért, betartatásáért.
- Az Üzemeltetési – fejlesztési ügyvezető igazgató távolléte esetén közvetlen felügyeletet gyakorol a tűzvédelmi tevékenységet polgári jogi megállapodás alapján vállalkozásban végző / továbbiakban: tűzvédelmi megbízott / felett.
- Gondoskodik a munkavállalók, foglalkoztatottak ( továbbiakban : munkavállaló) alkalmazáskori, ismétlődő tűzvédelmi oktatásáról a tűzvédelmi megbízott bevonásával.
- Köteles a hatósági szemléken, részt venni, vagy képviseltetni magát. Részt vétel esetén nyilatkozat tételére jogosult.
- Intézkedést tesz az ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetésére.
- Jogosult személyesen részt venni tűzvédelmi ellenőrzésen.
- A tűzvédelmi helyzetre kiható változást az illetékes hivatásos tűzoltóság felé annak megkezdése előtt 15 nappal bejelenti.
- Tájékoztatja a tűzvédelmi megbízottat a tűzvédelemre kiható tervezett változtatásról.
- Irányítási hatáskörébe tartozó területen keletkező tűz tudomására jutása esetén azonnal tájékoztatja az üzemeltetési –fejlesztési ügyvezető igazgatót , tűzvédelmi megbízottat. A tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott tűzet - amennyiben tűzeseti hatósági bizonyítvány kérése szükséges - késelem nélkül jelenti a hivatásos tűzoltóságnak.
- Tudomására jutott tűz esetén azonnal tájékoztatja A tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott tűzet - amennyiben tűzeseti hatósági bizonyítvány kérése szükséges - késelem nélkül jelenti a hivatásos tűzoltóságnak.
- A szerződés szerinti munkaterületen keletkező és tudomására jutott tűz esetén - a tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott tűz esetén is - azonnal tájékoztatja a tevékenységet végző helyszín felelős vezetőjét.
- Gondoskodik arról, hogy a tűz helyszíne a vizsgálat befejezéséig változatlanul maradjon, szükség esetén biztosítja a kárterület őrzését,
- Rendkívüli eseménykor a helyszínen tartózkodva a tűzoltóság, vagy a tűzvédelmi megbízott meg nem érkezéséig irányítja a mentést, tűzoltást.
- Évente értékeli a Kft. tűzvédelmi helyzetét, szükség esetén intézkedést tesz javítására.
- Gondoskodik a tűzvédelmi iratok egy helyen tárolásáról

## 1.2 Üzemeltetési - fejlesztési ügyvezető igazgató !

- Az ügyvezető igazgató felelős :
  - a Kft. tűzvédelmi helyzetéért, a tűzvédelmi jogszabályokban, szabványokban, szabályzatokban foglaltak végrehajtásáért;
  - a tűzvédelem tárgyi, személyi feltételeinek biztosításáért; ezen feladatát személyesen, illetve szolgáltatás igénybevételével látja el.
  - Az ügyvezető igazgató köteles tűzvédelmi szabályzatot kiadni és a végrehajtást ellenőrizni, vagy ellenőriztetni Az általános ellenőrzést az ügyvezető igazgató illetve a szolgáltatásként igénybe vett tűzvédelmi megbízott egyeztetve végzi.
- Hatásköre alapján felel a székhely, telephely, a végzett tevékenységek tűzvédelmi előírásainak betartásáért, betartatásáért.
- Ellenőrzi, ellenőriztetni a tűzvédelmi előírások megtartását, megtartatását. Évenként legalább egyszer részt vesz - a tűzvédelmi megbízottal közösen szervezett - átfogó tűzvédelmi ellenőrzésen. Intézkedést tesz a feltárt hiányosságok megszüntetésére.
- Közvetlen felügyeletet gyakorol a tűzvédelmi tevékenységet polgári jogi megállapodás alapján vállalkozásban végző / továbbiakban: tűzvédelmi megbízott / felett.
- Gondoskodik a munkavállalók, foglalkoztatottak ( továbbiakban : munkavállaló) alkalmazáskori, ismétlődő tűzvédelmi oktatásáról a tűzvédelmi megbízott bevonásával.
- Köteles a hatósági szemléken, részt venni, vagy képviseltetni magát. Részt vétel esetén nyilatkozat tételére jogosult.
- Intézkedést tesz az ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetésére.
- Fejlesztések, beruházások előkészítése és megvalósítása, munkaeszközök beszerzése során a tűzvédelmi előírásokat érvényesíteni.
- A tűzvédelmi helyzetre kiható változást az illetékes hivatásos tűzoltóság felé annak megkezdése előtt 15 nappal bejelenti.
- Tájékoztatja a tűzvédelmi megbízottat a tűzvédelemre kiható tervezett változtatásról.
- Gondoskodik a jogszabályokban, szabványokban vagy tűzvédelmi határozatokban előírt tűzvédelmi berendezések kiépítéséről, eszközök beszerzéséről, üzemképes állapotban tartásáról.
- Irányítási hatáskörébe tartozó területen keletkező tűz tudomására jutása esetén azonnal tájékoztatja a tűzvédelmi megbízottat. A tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott tüzet - amennyiben tüzeseti hatósági bizonyítvány kérése szükséges - késedelem nélkül jelenti a hivatásos tűzoltóságnak.
- A felügyeleti munkaterületén keletkező és tudomására jutott tűz esetén - a tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott tűz esetén is - azonnal tájékoztatja a kereskedelmi- szolgáltatási ügyvezető igazgatót tűzvédelmi megbízottat, szükség esetén gondoskodik a helyszín biztosításáról, őrzéséről.
- Gondoskodik arról, hogy a tűz helyszíne a vizsgálat befejezéséig változatlanul maradjon, szükség esetén biztosítja a kárterület őrzését,
- A Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. területén, vagy munkavállalói által külső munkaterületen végzett alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet - szükség esetén konzultálva a tűzvédelmi megbízottal - engedélyezi, vagy a munkát elrendelő által kiállított engedélyt láttamozza. / 1 számú melléklet / Szükség esetén tűzoltói felügyeletet biztosít..
- Rendkívüli eseménykor a helyszínen tartózkodva a tűzoltóság, vagy a tűzvédelmi megbízott meg nem érkezéséig irányítja a mentést, tűzoltást.
- Évente megtartott oktatás keretében értékeli a Kft. tűzvédelmi helyzetét, szükség esetén intézkedést tesz javítására.
- Gondoskodik a tűzvédelmi iratok egy helyen tárolásáról
- Hatásköre alapján felel a telephelyek, ideiglenes rendezvény helyszínek tűzvédelmi előírásainak betartásáért, betartatásáért.

### 1.3 A tűzvédelmi megbízott ( tűzvédelmi előadó) munkája megbízása alapján kiterjed :

- Az évenkénti és eseti tűzvédelmi oktatásra, felvilágosításra.
- A jogszabályi kötelezettségek megtartásának ellenőrzésére.
- A tűzvédelmi szabályzat, tűzveszélyességi osztályba sorolás jóváhagyásra való előkészítésére, szükség szerinti átdolgozásra.
- Az ügyvezető igazgató tájékoztatása alapján a tűzvédelmi helyzetre kiható változás bejelentés előkészítésére.
- Részt vehet a hatósági szervek eljárásain, részt vesz az ügyvezető igazgató által szervezett tűzvédelmi ellenőrzéseken. Önállóan is végez ellenőrzést.
- Fejlesztések, beruházások előkészítése és megvalósítása során elősegíti a tűzvédelmi előírások érvényre juttatását.
- Igény esetén véleményezi az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység engedélyezési feltételeit, szükséges esetben Önállóan is engedélyezhet. Az üzemeltetési – fejlesztési igazgató távolléte esetén - láttaozza a külső cég által kiállított alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére szolgáló engedélyt.
- Súlyos tűzvédelmi szabályszegés felfedése esetén felelőségre vonást kezdeményez az üzemeltetési – fejlesztési ügyvezető igazgató igazgatónál.
- Rendszeresen ( havonta legalább egyszer) kapcsolatot tart az üzemeltetési - fejlesztési ügyvezető igazgató igazgatóval.
- Negyedévenkénti rendszerességgel ellenőrzi a készenlétben tartott kézi tűzoltó készülékek, fali tűzcsapok készenlétben tartóra háruló ellenőrzési feladatát.
- Rendkívüli esemény során a helyszínen tartózkodva a tűzoltóság meg nem érkezéséig irányítja a mentést, tűzoltást.

### 1.4 Klubház vezető

- Felel a klubház telephely és rendezvényei tűzvédelmi előírásainak betartásáért, betartatásáért.
- A rendezvény megengedett létszámának elérésekor intézkedik a beengedés felfüggesztésére.
  - A megengedett létszámot a működési engedély tartalmazza.
- Részt vesz az irányításához tartozó telephelyen tartott hatósági ellenőrzésen, nyilatkozat tételére nem jogosult.
- Részt vesz a felügyelete alá tartozó munkaterületen a munkáltató által szervezett ellenőrzésen.
- Figyelemmel kíséri a rendezvényre érkezők létszámát, a kiürítési tervben meghatározott létszám elérésekor intézkedik a belépők korlátozására.
- A bekövetkezett és tudomására jutott tüzet jelenti a hivatásos tűzoltóságnak, az üzemeltetési - fejlesztési ügyvezető igazgatónak, tűzvédelmi megbízottnak, szükség esetén gondoskodik a helyszín biztosításáról. A tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott tüzet is jelenti az üzemeltetési – fejlesztési ügyvezető igazgató igazgatónak, tűzvédelmi megbízottnak.
- Rendkívüli eseménykor a helyszínen tartózkodva a tűzoltóság, vagy a tűzvédelmi megbízott meg nem érkezéséig irányítja a menekítést, mentést, tűzoltást.

### 1.5 Rendezvény felelős

- Felel a rendezvényei tűzvédelmi előírásainak betartásáért, betartatásáért.
- Figyelemmel kíséri a rendezvényre érkezők létszámát, a működési engedélyben meghatározott létszám elérésekor intézkedik a belépők korlátozására.

- Részt vesz az irányításához tartozó telephelyen tartott hatósági ellenőrzésen, nyilatkozat tételére nem jogosult.
- A felügyelt rendezvény helyszínén bekövetkezett és tudomására jutott tüzet ha szükséges jelenti a hivatásos tűzoltóságnak, riasztja a bent tartózkodókat a rendelkezésre álló hangosító berendezés használatával, minden esetben azonnal jelent az üzemeltetési - fejlesztési ügyvezető igazgatónak, tűzvédelmi megbízottnak, szükség esetén gondoskodik a helyszín biztosításáról. A tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott tüzet is jelenti az üzemeltetési – fejlesztési ügyvezető igazgató igazgatónak, tűzvédelmi megbízottnak.
- Rendkívüli eseménykor a helyszínén tartózkodva a tűzoltóság, vagy a tűzvédelmi megbízott meg nem érkezéséig irányítja a menekítést, mentést, tűzoltást.

## 1.6 Élelmezési igazgató

- Felel az általa felügyelt egységek és rendezvények tűzvédelmi előírásainak betartásáért, betartatásáért.
- Részt vehet a felügyeleti területen végzett hatósági ellenőrzésen, nyilatkozat tételére nem jogosult.
- Részt vesz a felügyelete alá tartozó munkaterületen a munkáltató által szervezett ellenőrzésen.
- A bekövetkezett és tudomására jutott tüzet ha szükséges jelenti a hivatásos tűzoltóságnak, minden esetben az üzemeltetési - fejlesztési ügyvezető igazgatónak, tűzvédelmi megbízottnak, szükség esetén gondoskodik a helyszín biztosításáról. A tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott tüzet is jelenti az üzemeltetési – fejlesztési ügyvezető igazgató igazgatónak, tűzvédelmi megbízottnak.
- Rendkívüli eseménykor a helyszínén tartózkodva a tűzoltóság, vagy a tűzvédelmi megbízott meg nem érkezéséig irányítja a mentést, tűzoltást.
- Szervezi a felügyelete alá tartozó munkaterületen dolgozók tűzvédelmi oktatását a tűzvédelmi megbízottal egyeztetve.

## 1.7 Konyha, büfé vezető

- Felel az üzemeltetett helyiségek tűzvédelmi előírásainak betartásáért, betartatásáért.
- Részt vesz a hatósági ellenőrzésen, nyilatkozat tételére nem jogosult.
- A bekövetkezett és tudomására jutott tüzet jelenti a hivatásos tűzoltóságnak, az üzemeltetési és fejlesztési ügyvezető igazgató igazgatónak, tűzvédelmi megbízottnak, szükség esetén gondoskodik a helyszín biztosításáról. A tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott tüzet is jelenti az üzemeltetési – fejlesztési ügyvezető igazgató igazgatónak, tűzvédelmi megbízottnak.
- Rendkívüli eseménykor a helyszínén tartózkodva a tűzoltóság, vagy a tűzvédelmi megbízott meg nem érkezéséig irányítja a mentést, tűzoltást.

## 1.8 Rendezvény hangosító

- A tudomására jutott tűz, vagy egyéb rendkívüli esemény során, ha szükséges a rendezvény helyszín kiürítése tájékoztatja a bent tartózkodókat az általa kezelt berendezés útján a kiürítés szükségességéről.
- Felkapcsolja a rendezvény helyszín általános világítását. A kiürítés ideje alatt türelemre inti a közönséget.

## 1.9 Rendezvényen közreműködő rendész

- Közreműködik a rendezvény közönségre vonatkozó tűzvédelmi előírásainak betartatásánál.

- A felállítási helyen levő rendész az általa tapasztalt, vagy neki jelentett eseményt azonnal jelzi a közvetlen vezetőjének, aki azonnal jelenti az eseményt a rendezvény felelősnek. Szükséges esetben azonnal riasztja a Hivatásos Tűzoltóságot az 105 telefonszámon, a közelében tartózkodókat hangos szóval.
- Amennyiben a hivatásos tűzoltóság, valamint a rendezvényen tartózkodók riasztása nem szükséges, a kapott jelzés alapján a riasztást nem eszközli, de az eseményt azonnal jelenti a részére meghatározott személyeknek.
- Mentés, kiürítés elrendelésekor segíti a bent tartózkodókat a biztonságos kiürítés végrehajtásában. Nyugalomra szólítja fel a közelében tartózkodókat
- A beengedést végző rendész elrendelt beléptethető létszám korlátozás esetén a kapott utasításnak megfelelően jár el a beengedésnél.
- Tűz közelében a rendelkezésre álló tűzoltó eszközökkel megkezdi a tűz oltását, terjedésének gátolását.
- Helyileg eloltott tűz esetén biztosítja a helyszínt az intézkedésre jogosult személy/-ek/ megérkezéséig.
- Mentés vezetésére jogosult helyszínre érkezése után végrehajtja/ák/ annak utasításait

## 1.10 Munkavállaló

- A munkája végzése során köteles a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat megismerni, megtartani, megtartatni.
- Közelében keletkező tűz észlelésekor szükség esetén azt azonnal jelenti hivatásos tűzoltóságnak a portaszolgálatnak, vagy a rendész dolgozóknak, hangos szóval riassza a közelben tartózkodókat, lehetősége szerint közreműködik a tűz oltásánál, anyagi javak mentésénél. Tűz oltáshoz igénybe veheti a helyszínen rendelkezésre álló tűzoltó eszközöket. A tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott tüzet is jelenti közvetlen munkahelyi vezetőjének.
- Helyileg eloltott tűz esetén biztosítja a helyszínt az intézkedésre jogosult személy/-ek/ megérkezéséig.
- Mentés vezetésére jogosult helyszínre érkezése után végrehajtja/ák/ annak utasításait.

## 1.11 Idegen vállalat munkavállalóinak tűzvédelmi tájékoztatása

- A Kft által üzemeltetett szabadterületek, helyiségek, épületek területén idegen cég munkavállalói által végzett munka kezdetekor tájékoztatni kell őket a tűzvédelmi szabályzat rájuk vonatkozó előírásairól. A tájékoztatás az üzemeltetési - fejlesztési ügyvezető igazgató, vagy megkeresése esetén a tűzvédelmi megbízott feladata.
- Tűzveszélyes tevékenységet csak „Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére jogosító engedély” megléte esetén végezhet.
- Amennyiben az idegen cég munkavállalói nem tartják meg a tűzvédelmi előírásokat a további munkavégzést fel kell függeszteni és azonnal értesíteni vezetőjüket.

## 2. Tűzvédelmi oktatás felvilágosítás

### 2.1.1 A kereskedelmi – szolgáltatási, üzemeltetési - fejlesztési ügyvezető igazgató köteles biztosítani :

- Hogy a munkavállaló, foglalkoztatott a munkába állításkor, majd évente ismétlődő oktatás keretében munkatevékenységi körével kapcsolatos megelőző tűzvédelmi ismereteket, a tűzoltás, mentés, menekítés esetén követendő magatartási szabályokat elsajátítsa, bővítse.

- Hogy a tűzvédelmi oktatás, felvilágosítás a tűzvédelmi megbízott közreműködésével munkaidőben történjen meg.
- Hogy az oktatás megtörténte megfelelően dokumentálva legyen.
- Hogy valamennyi munkavállaló, foglalkoztatott foglalkoztatáskor általános és speciális elméleti, továbbá munkájával kapcsolatos gyakorlati oktatásban részesüljön.
- Hogy az újfelveteles tűzvédelmi oktatása az alkalmazási szerződés aláírását követően megvalósuljon.
- Hogy az ételmezési igazgató hatáskörébe tartozó konyhák és büfék dolgozóinak oktatása annak közreműködésével valósuljon meg.

### 2.1.2 Az oktatás követelményei:

- Az oktatást a munka jellegének és veszélyességének megfelelően úgy kell szervezni és végezni, hogy a munkavállaló, foglalkoztatott a tűzvédelmi ismereteket elsajátítsa, a készséget megszerezze.

Az általános elméleti oktatás során a munkavállalót a következőkre kell kioktatni :

- a munkahely és munkafolyamat tűzveszélyessége
  - az általános megelőző tűzvédelmi előírásokra, használati szabályokra,
  - tűz esetén követendő magatartásra, a tűzjelzéssel, riasztással, kiürítéssel, mentéssel, tűz oltással kapcsolatos feladatokra,
  - tűzvédelmi berendezések, eszközök, felszerelések használatával kapcsolatos ismeretkre, ( elhelyezés, kezelés, működtetés, oltható anyagok - eszközök stb.)
  - a dohányzás és nyílt láng használata, alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység szabályai megtartására,
  - a tűzvédelmi szabályok megszegésének jogkövetkezményei, felelőségre vonás módjaira.
  - Az oktatáson megjelent munkavállaló az oktatás megtörténtét és az előadott anyagban foglaltak elsajátítását aláírásával ismeri el.
  - A munkavállaló oktatásáról készült és általa aláírt oktatási nyilatkozatot a Kft irodában kell megőrizni.
  - Rendezvények során szükségessé váló kiürítésnél való közreműködés lehetőségei.
- A gyakorlati oktatás során a munkavállalót a következőkre kell kioktatni :
    - a munkahelyi tevékenység helyi sajátosságaira és tűzveszélyességére,
    - a használt technika, technológia, anyagok tűzvédelmi előírásaira,
    - a tűzjelzés helyi módjainak lehetőségére, a tűzoltó készülékek, eszközök készenlétben tartási helyeire, azok használatára, közművek főelzáróinak helyeire,
    - kijáratok, vészkijáratok, menekülési lehetőségek, ember, anyag menthetősége céljából rendelkezésre álló kijáratok,
    - a munkahelyen kijelölt dohányzó hely, annak használati szabályai,
  - Oktatás szempontjából újfelvetelesnek kell tekinteni és munkába állítás előtt soron kívül oktatásban kell részesíteni azt a munkavállalót, foglalkoztatottat :
    - aki legalább félév távollét után áll ismét munkába,
    - aki a tűzvédelmi ismeretek hiánya miatt a munkától eltiltást kapott,
    - akinél a tűzvédelmi hatóság oktatás tartását rendeli el.



## 2.2 Ismétlődő oktatás

- A munkavállalókat, foglalkoztatottakat rendszeres munkavégzés esetén évente ismétlődő tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni, melynek keretében a már elsajátított ismereteket felelevenítik, az eltelt időszakban történt változásokról tájékoznak.

## 3. Tűzjelzés

- a) A helyiségekben üzemeltetett vonalas telefonkészülékek mellé a tűzoltóság, mentők, rendőrség hívószámát ki kell függeszteni (Mentők: 104, Tűzoltóság: 105, Rendőrség: 107, Általános segélykérő: 112)
- b) A tűz jelzésére - ahol ki van építve - az épületen belül elhelyezett kézi tűzjelzés adók is használhatók.
- c) Az épületben vagy annak környezetében keletkező tűz esetén, a tűzoltóság helyszínre hívásával (Tel.: 105 vagy a 112 általános segélyhívó) egyidejűleg az észlelőnek hangos szóval – kiabálással, és/vagy a rendezvény hangosító berendezése útján kell jeleznie a tüzet a közelben tartózkodók felé, azonnal értesíteni kell az adott területen üzemelő portaszolgálatot, rendészt.
- d) A tűzoltóság felé történő tűzjelzésnek tartalmaznia kell:
  - - a tűz pontos, címét, helyét
  - - mi ég, mi van veszélyeztetve,
  - - ember élet van-e veszélyben, (rendezvény során keletkező tűz esetén egészségkárosodás veszélyével számolni kell)
  - - a tüzet jelző személy nevét, a telefonszámot amelyikről a jelzés történt.
  - A tűzoltóság felé és helyben végrehajtott jelzésen túl azonnal értesíteni kell:
    - a Kft. üzemeltetési - fejlesztési ügyvezető igazgató igazgatót, a tűzvédelmi megbízottat. (értesítési telefonszámokat a portaszolgálattal rendelkező épület portán, rendezvény főpult területen jól látható helyen kell elhelyezni)
- e) A helyileg és szükség esetén a tűzoltóság felé végrehajtott tűzjelzést követően az üzemeltetési – fejlesztési ügyvezető igazgató igazgatót, tűzvédelmi megbízottat a megadott telefonszámokon is értesíteni kell.

### 3.1. Tűzoltási, mentési feladatok:

#### 3.1.1 A helyiség, épület elhagyása, értékek mentése:

- A tűz jelzés vétele esetén a munkavállaló, foglalkoztatott köteles: az általa használt elektromos készülékeket feszültség mentesíteni, ha van az épületben gáz vezeték, palackos gáz annak főcsapját és a gázkészüléket elzárni, pótolhatatlan iratokat biztonságos helyre elrakni, adatokat a számítógépen elmenteni az adathordozó egységet biztonságba helyezni, a helyiségben tartózkodó arra rászorulókat a menekítésben segíteni, a helyiséget, épületet elhagyni vagy a lehetőségei alapján a tűz oltását megkezdeni, terjedését gátolni.
- A tűz oltásában való közreműködés:
  - ❖ a munkavállaló, foglalkoztatott a tűz oltásában, vagyoni értékek mentésében életkora, egészségi, fizikai állapota alapján tőle elvárható személyes részvétellel, adatok közlésével köteles közreműködni. A tűz oltásban, értékek mentésében addig kell közreműködni amíg a testi épségét, egészségét az ott keletkezett füst, hő nem veszélyezteti.
  - ❖ a veszélyeztetett épületrészben a tűz oltását haladéktalanul meg kell kezdeni a rendelkezésre álló eszközökkel, készülékekkel.

- ❖ Tilos feszültség alatti elektromos berendezést, készüléket vízzel oltani. A tűz oltását lehetőség szerint a tűzoltóság kiérkezéséig folytatni kell. A tűzoltóság kiérkezése után a további teendőket a tűzoltás-vezető határozza meg.

### 3.1.2 Tűzoltó-készülékek, eszközök, felszerelések

- Épületben, helyiségben, ideiglenes sátras rendezvény helyszíneken az ott keletkező tűz oltására alkalmas kézi tűzoltó készüléket kell elhelyezni, állandóan üzemkész állapotban tartani.
- Egy-egy kézi tűzoltó készüléket kell elhelyezni az épületek tűzveszélyességi osztályba sorolását tartalmazó kimutatásban jelölt helyeken, sátrakban a telepített kiszolgáló pultnál.
- Épületek esetében a kézi tűzoltó készülékek elhelyezéséről, megfelelő állapotban való készenlétben tartásáról az üzemeltetési - fejlesztési ügyvezető igazgató – a tűzvédelmi megbízott közreműködésével - gondoskodik. A sátrak kiszolgáló pultjainál kézi tűzoltó készülék elhelyezése a pultot üzemeltető vezető feladata.
- Kézi tűzoltó készüléket a kijárat, illetőleg a veszélyeztetett hely közelében jól látható helyen kell elhelyezni. Eltorlaszolni, rendeltetésüktől eltérő célra használni még átmenetileg sem szabad.
- A tűzoltó készülékek ellenőrzését, javítását a joghatályos OTSZ-ben előírtaknak megfelelően kell végezni, vagy végeztetni. A tűzoltó felszereléseket, készülékeket a készenlétben tartónak negyedévente ellenőrizni kell és arról dátumozott nyilvántartást kell vezetni. Az üzemeltetett épületekben, helyiségekben a készenlétben tartó általi ellenőrzést a tűzvédelmi megbízott végzi.
- Az épületben levő fali tűzcsapokat arra jogosult személlyel félévente kell ellenőriztetni.

Az ellenőrzéskor tapasztalt súlyos hiányosságok megszüntetésére azonnal intézkedni kell.

## 4. Tűzvédelmi ellenőrzés

- A hatóság előzetes bejelentés nélkül tarthat ellenőrzést, melyről jegyzőkönyvet készít.
- A munkáltató részéről végzett átfogó tűzvédelmi ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni.
- A jegyzőkönyvben rögzített hiányosságok megszüntetésére a szükséges intézkedés megtétele a felelős vezetők feladata.
- A tűzvédelmi megbízott az általa végzett ellenőrzésről szükséges esetben emlékeztetőt készít, melynek egy példányát átadja az intézkedésre jogosultnak.
- A munkahelyi vezetők napi munkájuk szerint rendszeresen ellenőrzik a tűzvédelmi előírások megtartását, intézkednek a feltárt hiányosság megszüntetésére.

## 5. Használati szabályok

Az általános használati szabályokon túl az egyes épületekre, helyiségekre vonatkozó helyi előírásokat a mellékletként csatolt kiegészítő szabályozás tartalmazza.

### 5.1 Épület:

- Az épületben csak a használatbavételi engedélyben meghatározott tevékenységet szabad végezni és az ahhoz szükséges anyagokat, eszközöket szabad tartani, a kiürítés számítás során meghatározott létszámú személyt szabad beengedni. Az egyes rendezvény helyszínéül szolgáló

épület befogadó képességét az adott épületre kiadott „ Kiegészítő tűzvédelmi szabályozás” tartalmazza.

- Az épületben a közlekedési utakat, kijáratokat , vészkijáratokat állandóan szabadon kell tartani, azokat leszűkíteni, eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad
- A tevékenység során keletkezett hulladékot folyamatosan, de legalább a munkaidő végén a kijelölt helyre kell kivinni.
- Az épület zárásakor ellenőrizni kell a munkahely tűzvédelmi használati szabályainak megtartását. Az ellenőrzést a zárással megbízott dolgozók, valamint a portaszolgálatos személy köteles elvégezni.
- Ellenőrizni kell :
  - a. a szükséges áramtalanítás megtörtént,
  - b. nem áll-e fenn olyan rendellenesség, ami tüzet okozhat,
  - c. a bejárati ajtók megfelelően zártak,
  - d. illetéktelen személy nem maradt az épületben,
  - e. a tűzjelző rendszer üzemképes állapotban van .

## 5.2 Kijárat, vészkijárat

- Üzemelési idő alatt a helyiség kijáratí ajtóját kulccsal, vagy retesszel lezárni nem szabad.
- Rendezvények során a vészkijáratí ajtó gyors nyithatóságát minden esetben biztosítani kell.
- Az elektromos mágnessel szerelt ajtók esetén a gyors nyitást a telepített nyitási jelzésadó, tűzjelző kézi jelzésadó működtetésével lehet végrehajtani. Automatikus tűzjelzésadó jelzése automatikusan nyitja a tartó mágnessel szerelt vészkijáratí ajtókat. A portaszolgálatos, kezelő személy a tartó mágnesek feszültség mentesítését működtető kapcsoló lekapcsolásával is nyitott helyzetbe helyezheti a vészkijáratí ajtókat.
- A „Lovarda” épületben a portaszolgálat részére, a „Klinika Mozi” épületben a büfében dolgozók részére a jelen szabályzatban foglaltakon túl kiadott vészkijáratí ajtók tartó mágnesének használatára vonatkozó utasítás szerint kell eljárni tudomásra jutott tűz vagy a tűzjelző jelzése esetén.

## 5.3 Raktározás, tárolás

- Éghető szilárd anyagot, éghető folyadékot vegyesen tárolni nem szabad.
- Éghető anyag tárolását nem éghető anyagú állványon, polcon szabad végezni.
- Nem éghető gázt tartalmazó gázpalack tárolását a kijelölt helyen kell végezni.
- Éghető gázt tartalmazó gázpalack tárolása esetenként az egyedileg engedélyezett helyen végezhető. ( Nagyerdei étterem konyha ételmaradék tároló helyiségben)

## 5.4 Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység

- Nyílt láng használatával járó szerelési, javítási munkát végezni csak előzetes írásbeli „Engedély alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységgel járó munkavégzéséhez” engedély alapján szabad. /1 sz. melléklet/
- Műsoros rendezvény során a nyílt láng használata, vagy a színpadon történő dohányzás is szükséges az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére szóló engedély megléte. Ilyen esetekben a veszélyes tevékenységet végzőnek dokumentáltan kioktatottnak kell lenni.
- Az engedélyt a tűzveszélyes tevékenységet elrendelő adja ki, melyet a Debreceni Campus Kft. arra jogosult vezetőjének, vagy a tűzvédelmi megbízottnak láttamozni kell. Az írásos

engedélyt a munka végzésének ideje alatt a tűzveszélyes tevékenységet elrendelő köteles a munkahelyen tartani.

- Műsoros rendezvény esetén a tűzveszélyes tevékenység végzésére szolgáló engedély kiadója a műsoros rendezvény főszervezője, a Debreceni Campus Kft részéről felügyeletet ellátó vezető láttamozásával. Az engedély egy példányának a Debreceni Campus Kft. ügyeletesénél kell lenni.
- Engedélyező személy :
  - a./ a munka, a rendezvény megkezdése előtt köteles meggyőződni arról, hogy a munka végzése a tűzvédelmi előírásoknak megfelelően van-e előkészítve, a rendezvény megfelel az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységi engedélyben foglaltaknak,
  - b./ az engedélyen fel kell sorolni mindazokat a legfontosabb tűzvédelmi követelményeket, amelyekre az elvégzendő munka, vagy rendezvény során figyelemmel kell lenni.
  - c./ nyílt lánggal járó szerelési- javítási munkát csak megfelelő szakmai képesítéssel és érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy csak kifogástalan állapotban lévő berendezéssel, munkaeszkővel végezhet.
  - d./ műsoros rendezvény tartása során a nyílt láng használatával, dohányzással járó tevékenységet végzőnek dokumentáltan kioktatottnak kell lenni.
  - f./ olyan helyen, ahol a nyílt láng használata tűz vagy robbanás veszéllyel jár, a munkát csak abban az esetben szabad engedni, ha a veszélyeztetett környezetből az éghető anyagot eltávolították, illetve a meggyulladásától védték, a munka megkezdése előtt a tűz és robbanásveszélyt megszüntették.
  - g./ tűzveszélyes környezetben végzett nyílt lánggal járó munkához a munkát megrendelő Debreceni Campus Kft. munkahelyi felelős vezetője kioktatott dolgozóiból felügyeletet köteles biztosítani.
  - h./ a munkavégzés helyén a munkát elrendelő a keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, kézi tűzoltó készüléket köteles készenlétben tartani.
  - i./ a munka befejezése után a tűzveszélyes munkát végző személy a helyszínt és annak környezetét köteles tűzvédelmi szempontból átvizsgálni és a munka befejezését az engedélyt kiadónak és a Debreceni Campus Kft által láttamozónak jelenteni.

## 5.5 Általános használati szabályok

- Központi fűtőberendezésen könnyen gyulladó anyagot elhelyezni, tárolni nem szabad.
- Elektromos főzőlapot, egyéb hőt fejlesztő villamos készüléket csak a kijelölt helyen, éghető anyagú tartólap esetén hőszigetelő alátétlen szabad használni.
- A telepített gáztüzelésű készülék elzáró csapját műszak végén el kell zárni.
- A színpad technikai függönyöket a használt lángmentesítő anyagra előírt időközönkénti rendszerességgel láng mentesíteni kell .
- Világítóberendezés és világítóeszközök
  - a) A világítóberendezést és eszközt úgy kell elhelyezni, illetve használni, hogy az tüzet ne okozzon. Éghető díszítőanyagot a világítóberendezéseken elhelyezni nem szabad.
  - b) Mobil megvilágítókat úgy kell elhelyezni és mozgatni, hogy a hősugárzás irányának 1,5 méteres közelében könnyen gyulladó éghető anyag ne legyen
  - c) A világítóberendezést félévenként meg kell tisztítani a ráakódott szennyeződéstől.
  - d) A nem folyamatos üzemű elektromos készüléket műszak végén feszültség mentesíteni kell.

## 5.6 Dohányzás

- Égő dohányt és gyufát tilos olyan helyre tenni, eldobni, ahol az tüzet okozhat.

- A „C tűzveszélyes” tűzveszélyességi osztályba sorolt épületben, helyiségben, veszélyességi övezetben – kivéve a kijelölt dohányzó helyeket – a dohányzás és nyílt láng használata tilos. A kijelölt dohányzó helyet táblával jelölni kell. A dohányzóhelyet égő cigarettával elhagyni nem szabad.
- A használt épületekben, helyiségekben a dohányzás tilos. A dohányzási tilalmat jól láthatóan táblával kell jelölni. Kijelölt dohányzó hely csak épületen kívül a bejáratától mért 5 méter távolságon túl a kijelölt helyen. A dohányzó helyet táblával jelölni kell.
- A dohányzóhelyen megfelelő számú nem éghető anyagú hamutartót vagy vízzel töltött edényt kell elhelyezni, melybe a dohányzó személy cigaretta véget elhelyezni kötelees.
- A dohányzás tilalmául szolgáló területen dohányzást tiltó táblákat kell elhelyezni.

## 5.7 Idegen vállalat által végzett munka.

- Amennyiben idegen vállalat munkavállalói a Debreceni Campus Kft. által üzemeltetett területen megrendelt munkát végeznek, csak a részükre meghatározott munkaterületen tartózkodhatnak. Ott a meghatározott feladattól eltérő munkát csak külön engedély alapján végezhetnek. Kötelesek megtartani az adott területre érvényes tűzvédelmi előírásokat.

## 5.8 Villamos berendezések

- A villamos berendezést csak rendeltetésének, méretezésének megfelelően szabad használni
- Olyan villamos berendezést, készüléket amely használat közben önmagára vagy a környezetére nézve veszélyes felmelegedést okozhat állandó felügyelet mellett szabad üzemben tartani.
- Villamos berendezés és éghető anyagok között olyan távolságot kell megtartani, hogy a berendezés üzemszerű, vagy meghibásodás folytán bekövetkező túlmelegedése, tüzet ne okozzon. A csoportosan elhelyezett működtető kapcsolókat, biztosítékokat, az üzemszerű részeknek megfelelően kell jelölni.
- Az épület helyiségeiben a világítást az ott végzett tevékenység befejezése után a zárást végző személynek feszültség mentesíteni kell.
- Villamos berendezést, készüléket rendszeresen meg kell tisztítani az olyan szennyeződéstől, amely a berendezés hőátadási viszonyait károsan befolyásolja, vagy amelytől önmaga meggyulladhat.
- A használaton kívüli villamos berendezést feszültség mentesíteni kell, ha fenntartására nincs szükség, le kell szerelni.
- Az elektromos berendezéseket a vonatkozó szabvány előírások megtartásával szabad szerelni. A javításokat is a szabványban foglaltak szerint kell kivitelezni.
- Az épület villamos berendezéseit az állami szabványok által meghatározottak szerint kell létesíteni, használni és a joghatályos OTSZ által előírt időszakonként tűzvédelmi szempontból felülvizsgálni.
- Időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatot az alábbi időpontokban kell elvégezni, vagy végeztetni:
  - „C; D; E” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren legalább 6 évenként,
- A villamos berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatát végzőnek megfelelő szakképesítéssel és érvényes vizsgával kell rendelkezni.
- A villamos berendezések időszakos felülvizsgálatánál megállapított hiányosságok megszüntetéséről az üzemeltetési és fejlesztési ügyvezető igazgató gondoskodik.
- Villamos berendezés javítását csak szakképzett személy végezheti.

## **6. Helyiségek használatára vonatkozó részletes előírások**

- A Debreceni Campus Kft. által üzemeltetett épületre, helyiségekre vonatkozó sajátos előírásokat az adott telephelyi épületre, helyiségre e szabályzat részeként kezelt mellékletként kiadott helyi „kiegészítő tűzvédelmi szabályozás” tartalmazza.

## **7. Tűzveszélyességi osztályba sorolás**

A létesítmények tűzveszélyességi osztályba sorolását a 2 számú melléklet tartalmazza.

## **8. Tűzvédelmi jogszabályok megszegésének jogkövetkezményei**

- A tűzvédelmi szabályok és előírások betartása fegyelmi és anyagi felelősségre vonás terhe mellett - külön felhívás nélkül is - minden állampolgár kötelessége.
- A tűzvédelmi hatóság - tűzvédelmi szabályok megsértése miatt - helyszíni bírságot szabhat ki, szabálysértési vagy büntetőjogi felelőségre vonást kezdeményezhet a mulasztást vétő ellen.
- A tűzvédelmi szabályok és előírások megsértőivel szemben a munkáltató, foglalkoztató saját hatáskörben fegyelmi eljárást indíthat, szabálysértési eljárást kezdeményezhet. Fegyelmi eljárás lefolytatására - a kezdeményezésre jogosultak feljegyzése, vagy a ügyvezető igazgató igazgatók döntése alapján - a fegyelmi jogkört gyakorló jogosult. Szabálysértési feljelentés megtétele a kereskedelmi és szolgáltatási ügyvezető igazgató igazgató, vagy üzemeltetési – fejlesztési igazgató hatásköre.
- Fegyelemsértést követ el aki :
  - a jogszabályok tűzmelegelőzési rendelkezéseit, hatósági intézkedéseket nem, vagy nem megfelelően hajtja végre,
  - a megelőző tűzvédelmi szabályok érvényesítése szempontjából felügyeleti, vagy ellenőrzési kötelezettségét vétkenesen elmulasztja,
  - aki tüzet észlel és azt szükség esetén a hivatásos tűzoltóság felé nem jelenti,
  - aki a tűz jelzés lehetőségét, a tűzoltásban való közreműködést megtagadja, a tűz oltását akadályozza, a tűzoltás eredményessége érdekében szükséges felvilágosítást nem adja meg,
  - a tűzoltási célra szolgáló felszerelést- eszközt rendeltetésétől eltérő célra használja, illetve kijelölt helyéről eltávolítja.

Debrecen, 2012. március 6.

Debreceni Campus Nonprofit közhasznú Kft  
Debrecen, kassai u.26. tűzvédelmi szabályzat  
engedélyt kiadó cég megnevezése:  
engedély száma:..... ./201...

2012.3.6.  
1 sz. melléklet

### ENGEDÉLY alkalomszerű tűzveszéllyel járó munka végzéséhez

A 28/2011. (IX.6.) BM. számú rendelettel kiadott OTSZ XXXII fejezet 220 pontban meghatározottak, valamint az 201 év hó napján tartott helyszíni szemle alapján munkavégzési engedélyt adok  
201 év hó nap órától óráig a helyen  
tevékenység végzésére az alább felsorolt tűzvédelmi előírások maradéktalan betartása mellett:

A tűzveszélyes tevékenységet tilos végezni, mindaddig, amíg a tűz vagy robbanásveszélyt el nem hárították.

A munkahelyen legalább db A-34 tűz oltására alkalmas kézi tűzoltó készüléket, m<sup>3</sup> homokot, szórólapátot, liter vizet, m<sup>2</sup> vizes ponyvát kell készenlétben tartani.

A tűzveszélyes munkák teljes idejére a munkaterület átvizsgálására, felügyeletére kirendelem:

További külön rendelkezések (részletesen fel kell sorolni a megelőző tűzvédelmi feladatokat):

A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munka befejezését az engedélyt adónak jelenteni kell.

Munkát végző neve:

munkaköre

Debrecen, 201 év hó nap.

tűzv. bizonyítvány száma:

engedélyt kiadó aláírása

Az engedélyben felsorolt előírásokat tudomásul vettem, azok folyamatos betartásáért büntetőjogi felelősséget vállalok.

Debrecen, 201 év hó nap

munkát végző aláírása

### Megjegyzés

A külső vállalat által végzett tűzveszélyes munkavégzés esetében az engedélyt a Debreceni Campus Kft illetékes vezetőnek láttamozni kell. *A helyi viszonyoknak megfelelő további előírásokat az engedély minden példányán fel kell tüntetni. A fenti engedélyben foglaltakat a helyi viszonyoknak megfelelően az alábbiakkal egészítem ki:*

A munkavégzést befejeztem, a területet tűzvédelmi szempontból átvizsgáltam.

Debrecen, 201 év hónap nap óra perc.

munkát végző aláírása

## **Tűzveszélyes tevékenység engedélyezés általános előírásai:**

- 1.) Tűzveszélyes tevékenységet **t i l o s** végezni minden olyan helyen, ahol az tűzet vagy robbanást okozhat.
- 2.) A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez. kezdetétől befejezéséig az engedélyező szükség esetén felügyeletet köteles biztosítani.
- 3.) A tűzveszélyes tevékenységnél az engedélyezőnek az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó-felszerelést, készüléket kell készenlétben tartania.
- 4.) A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tűzet okozhat. A munka befejezését az engedélyezőnek, és a láttamozónak be kell jelenteni.
- 5.) Tűzveszélyes munkát a műhelyen kívül csak engedély alapján szabad végezni.
- 6.) Az engedélyben elő kell írni, hogy a tűzveszélyes munka időtartama alatt állandó vagy időszakos felügyelet szükséges.
- 7.) A tűzveszélyes tevékenység helyét meg kell tisztítani a gyúlékony anyagoktól és a hulladékoktól. A tevékenység helyétől a gyúlékony anyagokat legalább 3 m-re kell eltávolítani, amennyiben az eltávolításra nincs lehetőség azokat nem éghető anyagú takaróval, vagy vizes ponyvával kell letakarni.
- 8.) Magasban végzett hegesztésnél gondot kell fordítani arra, hogy a lehulló szikra tűzet ne okozzon. Az elektródavégek elhelyezésére egy fémedényt kell készenlétben tartani. Ha a hegesztést éghető padozatú helyiségben végzik, a padozatot legalább 3 méter sugarú körzetben vízzel fel kell locsolni, vagy nem éghető anyaggal le kell takarni. Több szinten áthaladó csővezeték hegesztése esetén a csővezeték a hegesztési fődém szint áttörésnél le kell zárni.
- 9.) Tűzveszélyes folyadékot tároló edény hegesztésénél fokozott figyelmet kell fordítani a szabályok betartására.
- 10.) Hegesztési munkát csak olyan dolgozó végezhet, akiknek hegesztői képzettsége és érvényes tűzvédelmi szakvizsgája van.
- 11.) Műhelyen kívüli hegesztéseknél minden esetben időszakos felügyeletről kell gondoskodni. Az időszakos felügyelet biztosítása a munkát megrendelő cég feladata.
- 12.) Ha a munkánál további rendszabályokat is alkalmazni kell, azt az engedélyben részletesen kell előírni.