

Kiürítési - mentési terv

1. A Debrecen, Kassai út 26 szám alatt lévő „LOVARDA” szórakoztató központ területén bekövetkezett tűz, elemi kár és egyéb nem várt rendkívüli esemény során elvárt magatartási elvárások :

- Tűzet vagy egyéb eseményt észlelő személy azonnal köteles jelenteni a tapasztaltakat a rendezőknek, rendészeknek, vagy az épület portai szolgálatosának, szükség esetén a hivatásos tűzoltóságnak. A rendező vagy rendész a tudomására jutott eseménykor azonnal értesíti a portaszolgálatot, szükség esetén a tűzoltóságot, közreműködik az épületben tartózkodók riasztása, mentés-, menekítés végrehajtásánál

A rendelkezésre álló telefonszámok: hívásfogadó központ tel.: 112, katasztrófavédelmi igazgatóság műveletirányítási ügyelet tel: 105, mentők: 104, rendőrség: 107

(LOVARDA területéről vonalas készülékről 9- 105 számot kell tárcsázni. A területen található telefonkészülékek segélyhívásra kód nélkül használhatók)

A tűzjelzéshez, segítségkéréshez, visszajelzéshez a gazdálkodó szervezetek, közintézmények, karitatív szervezetek, valamint az állampolgárok kötelesek a használatukban álló híradási eszközöket rendelkezésre bocsátani, szükség esetén közlekedési eszközzel segítséget nyújtani.

- Tűzjelzés során közlendő adatok:
 - a./ a tüzeset pontos helyét: utca, házszám, vagy közismert hely neve, épület, helyiség /pl jelen esetben Debrecen, Kassai út 26 Campus Lovarda stb./
 - b./ mi ég, mi van veszélyeztetve, milyen terjedelmű a tűz: / helyiség berendezés, épület, gépkocsi a parkoló helyen stb./
 - c./ emberélet van-e veszélyben ? / A területen keletkezett tűz esetén emberélet kerülhet veszélybe /
 - d./ a jelző neve és a jelzésre használt telefon hívószáma;
 - e./ a műveletirányítás által szükségesnek tartott további, személyes adatnak nem minősülő információt.
- A rendező vagy rendész a tudomására jutott eseménykor azonnal értesíti a portaszolgálatot, az ügyeletet, közreműködik az épületben tartózkodók riasztása, mentés-, menekítés, kiürítés végrehajtásánál, együttműködve a bent levő technikai személyzettel.
- Az épületben tartózkodók riasztását élőszóval továbbadással, a rendelkezésre álló hangosító rendszeren történő bemondással kell végrehajtani. A tűzjelző központ által fogadott riasztás esetén az elhelyezett szirénák folyamatosan hangjelzése riasztást jelent. Az eredményes riasztáshoz be kell vonni az épületben tartózkodó munkavállalókat, a segítő szándékú közönséget.
- Tűz esetén a tűz közelében tartózkodók a rendelkezésre álló tűzoltóeszközökkel kötelesek az oltást megkezdeni, a tűz terjedését lassítani. (kézi tűzoltó készülékek, szerelt fali tűzcsapok)
- A riasztás vételekor a helyiségben tartózkodók kötelesek a helyiségek, épület elhagyását legrövidebb időn belül, fegyelmetten végrehajtani.

- Az épület elhagyása közben elvárhatóan nyugodt magatartást kell tanúsítani.

2. A helyiségek elhagyása az alábbi rend szerint :

- A nagyteremből, színpadról a vészkijárat oldalajtókon, főbejárati ajtón, VIP bejáraton át közvetlenül a szabadba, a számítógépes és biliárd teremből, emeleti kávézó-, étterem területéről a közlekedési lépcsők igénybevételel a főbejárati ajtón, illetve vészkijárat ajtókon át, a söröző, irodák területéről az oldal és hátsó lejárati lépcsőkön való lehaladást követően a közelben lévő vészkijárat ajtón át távoznak a szabadba.
- Az épületből távozáskor a nehezen közlekedő, mozgáskorlátozott társakat segítsék a közlekedésben.
- A szabadba kiérve az épulettől mért 100 m-es körzetben várakozni nem szabad

3. A portai szolgálatos:

- A rendezvény kezdete előtt a vendégek beengedését megelőzően ellenőrzi a vészkijárat ajtókat és az alábbiakat hajtja végre:
 - a. A kétszárnyú ajtót rögzítő „lövőkéket” nyitott állapotba helyezi. (kiveszi az alsó lövőkéket, a felsőt lenyitja) ;
Az adott helyzetben az ajtók szabadon átjárhatók, a tartó mágnes feszültség mentessége esetén;
 - b. Az ajtószárnyakat rögzített állapotban tartó mágnest feszültség alá helyezi és meggyőződik az ajtók szabadon átjárhatóságának megakadályozásáról;
 - c. a vészkijárat ajtókat a rendezvény ideje alatt a rögzítő „lövőkével” reteszelni nem szabad.
- Az elektromosan reteszelt vészkijárat ajtókat veszély esetén a nézőtéri főbejárat két oldalánál kialakított büfé melletti valamint az épület egyéb helyein telepített kézi tűzjelző betörésével, az automatikus tűzjelzés beindulásával , vagy a portaszobában elhelyezett feszültség mentesítő kapcsolók lekapcsolásával lehet nyitni.
- Végrehajtja a „LOVARDA” szórakoztató központ vészkijárat ajtó használatára vonatkozó belső utasításban foglalt egyéb feladatokat;
- A tűzjelző riasztási jelzése esetén megnézi a riasztási hurok számát, helyét, nyugtázza a jelzést, majd az adott helyszínre siet meggyőződik a jelzés valódiságáról. Szükséges esetben azonnal végrehajtja a szükséges riasztásokat (hivatásos tűzoltóság, épületben tartózkodók, üzemeltetési és fejlesztési ügyvezető igazgató, tűzvédelmi megbízott), feszültség mentesíti a vészkijárat ajtók tartó mágnesét – amennyiben a tűzjelző még nem hajtotta végre - segíti a közönség kivonulását, tájékoztatja a megérkező tűzoltóegység parancsnokát, riasztott beosztású személyeket az adott pillanatnyi helyzetről. A rendészeti feladatot ellátókkal, munkahelyen tartózkodó technikai személyzettel megkezdni a tűz oltását a rendelkezésre álló anyagokkal. Egyéb eseménykor (nem tűz esetén) értesíti az üzemeltetési és fejlesztési ügyvezető igazgatót , a tűz,- és munkavédelmi megbízottat, szükség esetén a mentőket, rendőrséget.
A hívásfogadó központot 112, katasztrófavédelmi igazgatóság művelet irányítási ügyeletét 105, mentőket: 104, rendőrséget: 107 városi telefonszámon
Segélyhívásra a portai telefon, vagy mobil készülék egyaránt használható!
- Portaszolgálatos, műszaki munkavállaló a szükséges értesítések végrehajtása után indokolt esetben hajtja végre az áramtalanítást a főkapcsoló lekapcsolásával.

4. Rendészeti feladatot ellátók:

- Tűz vagy egyéb rendkívüli esemény során (pl. bombariadó, veszélyes műszaki hiba, stb.) közreműködnek a szükséges riasztások végrehajtásánál;
- Segítik a rendezvényen résztvevőket a helyiségek, épület minél gyorsabb, de nem pánikszerű elhagyásának végrehajtásában;
- A főbejáratnál szolgálatot teljesítők tájékoztatják a bejárat közelében kívül tartózkodó személyeket az elrendelt kiürítésről, kinyitják a normál üzemidő alatt zárt főbejárat ajtószárnyakat;
- A színpadi átjárónál ügyeletet ellátó rendész kinyitja a színpad baloldali része mellett levő átjáró ajtószárnyakat, a szabadba vezető kijárat ajtókat;
- Tűz esetén a közelben tartózkodó rendészek a helyileg rendelkezésre álló tűzoltó eszközökkel közreműködnek a tűz oltásánál, ügyelve a közönség testi épségére;
- A vészkijárat ajtókat a rendezvény ideje alatt folyamatosan ellenőrzik, hogy nem nyíltak-e ki. Amennyiben azt nyitott helyzetben találják, próbálják meg az ajtót ismét visszazárni. Ha az nem sikerül azonnal jelzik a portaszolgálatosnak. Amennyiben a portaszolgálatos a hibát nem tudja elhárítani, a rendezvény ideje alatt biztonsági őrt kell az ajtóhoz állítani;

5. Szervezők, munkavállalók:

- Az esemény tudomásra jutását követően kötelesek a kiürítés minél gyorsabb végrehajtását segíteni, a rendelkezésre álló üzemszerűen zárt kijáratokat kinyitni, helyismeretük birtokában az anyagi javak mentésénél az adott lehetőség mellett közreműködni;
- A VIP bejáratnál tartózkodó rendező az ott levő átjáró ajtószárnyakat kinyitja a gyors kijutás elősegítésére, majd közreműködik a kiürítés végrehajtásánál ;

6. Tűzoltás biztosítása

- A tűz elleni védekezésről és a műszaki mentésről rendelkező 1996. évi XXXI. törvény és végrehajtására kiadott jogszabályok előírásának megfelelően a helyi tűzvédelmi szabályzatban meghatározott helyeken az ott keletkező tűz oltására alkalmas, érvényes ellenőrzési címkével ellátott kézi tűzoltó készüléket , fali tűzcsapokat kell készenlétben tartani. A fali tűzcsapszekrényekben az előírt szerelvényeket készenléti állapotban kell tartani.
- Szükség esetén ezen eszközök használata korlátozás nélkül történhet

A LOVARDA területén tűzvédelmi szempontból veszélyes terület a színpad és környéke. Itt fokozott figyelemmel kell lenni a rendezvény szervezésekor az elektromos kábelek, valamint a nagyteljesítményű sugárzó lámpák elhelyezésére, valamint nyílt lánggal járó tevékenység végzésekor. (tűzveszélyes tevékenység csak engedély alapján végezhető)

Rendkívüli esemény bekövetkezésekor figyelembe kell venni azt, hogy a közönség egy része alkoholtól befolyásolt, mámoros állapotú. Az alkoholos, mámoros állapotú személyek mozgástechnikája nehézkesen koordinált, egyes személyek esetleges agresszivitására kiürítéskor fokozottan figyelni kell.

A riasztási és kiürítési tervet a munkavállalókkal,rendészeti tevékenységet végzőkkel ismertetni, végrehajtását évente a szervezőkkel,rendezőkkel, rendészeti feladatot ellátókkal, munkavállalókkal

gyakoroltatni kell.

D e b r e c e n, 2021.június 25.

Serbán György
tűz,- munkavédelmi előadó

Páll László
üzemeltetési és fejlesztési
ügyvezető igazgató

Melléklet : helyszínrajz