

”DEBRECENI CAMPUS ”
Nonprofit Közhasznú KFT.

De b r e c e n

Kassai út 26.

Tűzvédelmi Szabályzat

2015

Rendelkező rész

A tűz elleni védekezésről , a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19 § /1. bek./, valamint végrehajtására kiadott 30/1996(XII.6) BM számú rendeletben előírtak alapján a

”DEBRECENI CAMPUS” Nonprofit Közhasznú KFT.

székhelyén, telephelyein, bérleményeiben, ideiglenes rendezvényein ezen ” Tűzvédelmi Szabályzat ”-ban foglaltak végrehajtását és folyamatos betartását rendelem el.

A 1996. évi XXXI. törvény, végrehajtására az 54/2014. (XII.5.) BM. számú rendelettel közétet Országos Tűzvédelmi Szabályzat -ban (OTSZ) a tűzvédelmet érintő egyéb hatályos jogszabályokban, Magyar Szabvány -ban , tűzvédelmi szabályzatban foglalt előírások betartása, betartatása kötelező valamennyi munkavállalóra, látogatóra és érdeklődőre.

A tűzvédelmi szabályzat előírását valamennyi munkavállaló köteles elsajátítani, betartani és betartatni. Nem a KFT. állományában levő, de annak területén a KFT. állományában levő személy által irányított egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott munkavégzővel is meg kell ismertetni a tűzvédelmi szabályzat reá vonatkozó előírásait.

A foglalkoztatottak az ügyvezető igazgató/k/ által hozott tűzvédelmet érintő ügyekben annak felül bírálataira – az ügyvezető igazgató/k/ megkerülésével – közvetlenül nem fordulhatnak a területileg illetékes tűzvédelmi hatóságához.

A tűzvédelmi szabályzat, valamint egyéb tűzvédelmi előírásokat megsértő felelősségre vonásáról a szabályzat 8. fejezete rendelkezik.

A ” Tűzvédelmi Szabályzat ” a jóváhagyást követő nap lép hatályba és visszavonásig marad érvényben, egyben a 2014. év április 2. dátummal kiadott szabályozás hatályát veszti. Tűzvédelmi szabályzatot legalább felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készíthet, módosíthat.

D e b r e c e n, 2015. március 30.

Páll László
üzemeltetési- fejlesztési
ügyvezető igazgató

Miklósvölgyi Péter
kereskedelmi-szolgáltatási
ügyvezető igazgató

1. Tűzvédelmi Szervezet

1.1 Ügyvezető igazgatók

A kereskedelmi- szolgáltatási, üzemeltetési - fejlesztési ügyvezető igazgató felelős a KFT. tűzvédelmi helyzetéért, a tűzvédelmi jogszabályokban, szabványokban, szabályzatokban foglaltak végrehajtásáért. Az ügyvezető igazgatók együttesen kötelesek tűzvédelmi szabályzatot kiadni és a végrehajtást ellenőrizni, vagy ellenőriztetni. Az általános ellenőrzést az üzemeltetési és fejlesztési ügyvezető igazgató és a tűzvédelmi megbízott egyeztetve végzi.

1.1.1 A kereskedelmi- szolgáltatási ügyvezető igazgató:

- Felelős:
 - a KFT. tűzvédelmi helyzetéért, a tűzvédelmi jogszabályokban, szabványokban, szabályzatokban foglaltak végrehajtásáért;
 - a tűzvédelem tárgyi, személyi feltételeinek biztosításáért; ezen feladatát személyesen, illetve szolgáltatás igénybevételével látja el.
 - Az ügyvezető igazgató köteles tűzvédelmi szabályzatot kiadni és a végrehajtást ellenőrizni, vagy ellenőriztetni. Az általános ellenőrzést az ügyvezető igazgató illetve a szolgáltatásként igénybe vett tűzvédelmi megbízott egyeztetve végzi.
- Hatásköre alapján felel a székhely, telephely, a végzett tevékenységek tűzvédelmi előírásainak betartásáért, betartatásáért.
- Az Üzemeltetési – fejlesztési ügyvezető igazgató távolléte esetén közvetlen felügyeletet gyakorol a tűzvédelmi tevékenységet polgári jogi megállapodás alapján vállalkozásban végző /továbbiakban: tűzvédelmi megbízott /felett.
- Gondoskodik a munkavállalók, foglalkoztatottak (továbbiakban: munkavállaló) alkalmazáskori, ismétlődő tűzvédelmi oktatásáról a tűzvédelmi megbízott bevonásával.
- Köteles a hatósági szemléken, részt venni, vagy képviseltetni magát. Részt vétel esetén nyilatkozat tételére jogosult.
- Intézkedést tesz az ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetésére.
- Jogosult személyesen részt venni tűzvédelmi ellenőrzésen.
- A tűzvédelmi helyzetre kiható változást az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség felé annak megkezdése előtt 15 nappal bejelenti.
- Legalább 20 nappal korábban tájékoztatja a tűzvédelmi megbízottat a tűzvédelemre kiható tervezett változtatásról.
- Irányítási hatáskörébe tartozó területen keletkező tűz tudomására jutása esetén azonnal tájékoztatja az üzemeltetési –fejlesztési ügyvezető igazgatót, tűzvédelmi megbízottat. A tűzoltóság közreműködése nélkül megszünt, utólag tudomására jutott tüzet - amennyiben tüzeseti hatósági bizonyítvány kérése szükséges - késelem nélkül jelenti a hivatásos tűzoltóságnak.
- Tudomására jutott tűz esetén azonnal tájékoztatja. A tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott tüzet - amennyiben tüzeseti hatósági bizonyítvány kérése szükséges - késelem nélkül jelenti a hivatásos tűzoltóságnak.
- A szerződés szerinti munkaterületen keletkező és tudomására jutott tűz esetén - a tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott tűz esetén is - azonnal tájékoztatja a tevékenységet végző helyszín felelős vezetőjét.
- Gondoskodik arról, hogy a tűz helyszíne a vizsgálat befejezéséig változatlanul maradjon, szükség esetén biztosítja a kárterület őrzését,
- Rendkívüli eseménykor a helyszínen tartózkodva a tűzoltóság, vagy a tűzvédelmi megbízott meg nem érkezéséig irányítja a mentést, tűzoltást.

- Évente értékeli a KFT. tűzvédelmi helyzetét, szükség esetén intézkedést tesz javítására.
- Gondoskodik a tűzvédelmi iratok egy helyen tárolásáról

1.1.2 Üzemeltetési - fejlesztési ügyvezető igazgató!

- Az ügyvezető igazgató felelős:
 - a KFT. tűzvédelmi helyzetéért, a tűzvédelmi jogszabályokban, szabványokban, szabályzatokban foglaltak végrehajtásáért;
 - a tűzvédelem tárgyi, személyi feltételeinek biztosításáért; ezen feladatát személyesen, illetve szolgáltatás igénybevételével látja el.
 - Az ügyvezető igazgató köteles tűzvédelmi szabályzatot kiadni és a végrehajtást ellenőrizni, vagy ellenőriztetni Az általános ellenőrzést az ügyvezető igazgató illetve a szolgáltatásként igénybe vett tűzvédelmi megbízott egyeztetve végzi.
- Hatásköre alapján felel a székhely, telephely, a végzett tevékenységek tűzvédelmi előírásainak betartásáért, betartatásáért.
- Ellenőrzi, ellenőrizteti a tűzvédelmi előírások megtartását, megtartatását. Évenként legalább egyszer részt vesz - a tűzvédelmi megbízottal közösen szervezett - átfogó tűzvédelmi ellenőrzésen. Intézkedést tesz a feltárt hiányosságok megszüntetésére.
- Közvetlen felügyeletet gyakorol a tűzvédelmi tevékenységet polgári jogi megállapodás alapján vállalkozásban végző /továbbiakban: tűzvédelmi megbízott/ felett. Tűzvédelmi feladatokat legalább felsőszintű szakmai képesítéssel rendelkező személy láthat el.
- Gondoskodik a munkavállalók, foglalkoztatottak (továbbiakban: munkavállaló) alkalmazáskori, ismétlődő tűzvédelmi oktatásáról a tűzvédelmi megbízott bevonásával.
- Köteles a hatósági szemléken, részt venni, vagy képviseltetni magát. Részt vétel esetén nyilatkozat tételére jogosult.
- Intézkedést tesz az ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetésére.
- Fejlesztések, beruházások előkészítése és megvalósítása, munkaeszközök beszerzése során a tűzvédelmi előírásokat érvényesíteni.
- A tűzvédelmi helyzetre kiható változást az illetékes hivatásos tűzoltóság felé annak megkezdése előtt 15 nappal bejelenti.
- Tájékoztatja a tűzvédelmi megbízottat a tűzvédelemre kiható tervezett változtatásról.
- Gondoskodik a jogszabályokban, szabványokban vagy tűzvédelmi határozatokban előírt tűzvédelmi berendezések kiépítéséről, eszközök beszerzéséről, üzemképes állapotban tartásáról.
- Irányítási hatáskörébe tartozó területen keletkező tűz tudomására jutása esetén azonnal tájékoztatja a tűzvédelmi megbízottat. A tűzoltóság közreműködése nélkül megszűnt, utólag tudomására jutott tüzet - amennyiben tüzeseti hatósági bizonyítvány kérése szükséges - késedelem nélkül jelenti a katasztrófavédelmi kirendeltségnek.
- A felügyeleti munkaterületén keletkező és tudomására jutott tűz esetén - a tűzoltóság közreműködése nélkül megszűnt, utólag tudomására jutott tűz esetén is - azonnal tájékoztatja a kereskedelmi- szolgáltatási ügyvezető igazgatót tűzvédelmi megbízottat, szükség esetén gondoskodik a helyszín biztosításáról, őrzéséről.
- Gondoskodik arról, hogy a tűz helyszíne a vizsgálat befejezéséig változatlanul maradjon, szükség esetén biztosítja a kárterület őrzését,
- A Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú KFT. területén, vagy munkavállalói által külső munkaterületen végzett alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet - szükség esetén konzultálva a tűzvédelmi megbízottal - engedélyezi, vagy a munkát elrendelő által kiállított engedélyt láttatja. / 1 számú melléklet / Szükség esetén tűzoltói felügyeletet biztosít.
- Rendkívüli eseménykor a helyszínen tartózkodva a tűzoltóság, vagy a tűzvédelmi megbízott meg nem érkezéséig irányítja a mentést, tűzoltást.
- Évente megtartott oktatás keretében értékeli a KFT. tűzvédelmi helyzetét, szükség esetén intézkedést tesz javítására.

- Gondoskodik a tűzvédelmi iratok egy helyen tárolásáról
- Hatásköre alapján felel a telephelyek, az irányításához tartozók által szervezett ideiglenes rendezvény helyszínek tűzvédelmi előírásainak betartásáért, betartatásáért.

1.2 A tűzvédelmi megbízott (tűzvédelmi előadó) munkája megbízása alapján kiterjed:

- Az évenkénti és eseti tűzvédelmi oktatásra, felvilágosításra.
- A jogszabályi kötelezettségek megtartásának ellenőrzésére.
- A tűzvédelmi szabályzat, anyagok tűzveszélyességi osztályba sorolása, kockázat meghatározás jóváhagyásra való előkészítésére, szükség szerinti átdolgozásra.
- Az ügyvezető igazgató tájékoztatása alapján a tűzvédelmi helyzetre kiható változás bejelentés előkészítésére.
- Részt vehet a hatósági szervek eljárásain, részt vesz az ügyvezető igazgató által szervezett tűzvédelmi ellenőrzéseken. Önállóan is végez ellenőrzést.
- Fejlesztések, beruházások előkészítése és megvalósítása során elősegíti a tűzvédelmi előírások érvényre juttatását.
- Igény esetén véleményezi az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység engedélyezési feltételeit, szükséges esetben Önállóan is adhat engedélyt a feladat végzésére. Az üzemeltetési – fejlesztési igazgató távolléte esetén - láttaozza a külső cég által kiállított alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére szolgáló engedélyt.
- Súlyos tűzvédelmi szabályszegés felfedése esetén felelősségre vonást kezdeményez az üzemeltetési – fejlesztési ügyvezető igazgató igazgatónál.
- Rendszeresen (havonta legalább egyszer) kapcsolatot tart az üzemeltetési - fejlesztési ügyvezető igazgatóval.
- Havi, negyedévenkénti rendszerességgel ellenőrzi a „Lovarda” tűzjelző központot, negyedévenkénti rendszerességgel ellenőrzi a Lovarda, Egyetemi étterem területen készenlétben tartott kézi tűzoltó készülékek, fali tűzcsapok készenlétben tartóra háruló ellenőrzési feladatát.
- Rendkívüli esemény során, a helyszínen tartózkodva a tűzoltóság meg nem érkezéséig irányítja a mentést, tűzoltást.

1.3 Üzemeltetési egység vezető

- Felel az általa felügyelt egységek és rendezvények tűzvédelmi előírásainak betartásáért, betartatásáért.
- Gondoskodik a tűzvédelmi felülvizsgálatok elvégzéséről, a lángmentesítés végrehajtásáról.
- Gondoskodik a helyileg gyártott eszközök tűzvédelmi megfelelőségének igazolásáról.
- Részt vehet a felügyeleti területen végzett hatósági ellenőrzésen, nyilatkozat tételére nem jogosult.
- Részt vesz a felügyelete alá tartozó munkaterületen a munkáltató által szervezett ellenőrzésen.
- A bekövetkezett és tudomására jutott tüzet jelenti a hívásfogadó központnak, a katasztrófavédelmi igazgatóság műveletirányító ügyeletének vagy a tűzoltóságnak, minden esetben az üzemeltetési - fejlesztési ügyvezető igazgatónak, tűzvédelmi megbízottnak, szükség esetén gondoskodik a helyszín biztosításáról. A tűzoltóság közreműködése nélkül megszűnt, utólag tudomásra jutott tüzet is jelenti az üzemeltetési – fejlesztési ügyvezető igazgató igazgatónak, tűzvédelmi megbízottnak.
- Rendkívüli eseménykor a helyszínen tartózkodva a tűzoltóság, vagy a tűzvédelmi megbízott meg nem érkezéséig irányítja a mentést, tűzoltást.
- Szervezi a felügyelete alá tartozó munkaterületen dolgozók tűzvédelmi oktatását a tűzvédelmi megbízottal egyeztetve.

1.4 Klubház vezető

- Felel a klubház, mint telephely és rendezvényei tűzvédelmi előírásainak betartásáért, betartatásáért.
- Figyelemmel kíséri a rendezvényre érkezők létszámát, a meghatározott létszám elérésekor intézkedik a belépők korlátozására.
 - A megengedett létszámot az adott létesítmény kiürítés számítása és kiegészítő tűzvédelmi szabályozása tartalmazza.
- Részt vesz az irányításához tartozó telephelyen tartott hatósági ellenőrzésen, nyilatkozat tételére nem jogosult.
- Részt vesz a felügyelete alá tartozó munkaterületen a munkáltató által szervezett ellenőrzésen.
- A bekövetkezett és tudomására jutott tüzet jelenti a hívásfogadó központnak, a katasztrófavédelmi igazgatóság műveletirányító ügyeletének vagy a tűzoltóságnak, az üzemeltetési - fejlesztési ügyvezető igazgatónak, tűzvédelmi megbízottnak, szükség esetén gondoskodik a helyszín biztosításáról. A tűzoltóság közreműködése nélkül megszűnt, utólag tudomására jutott tüzet is jelenti az üzemeltetési – fejlesztési ügyvezető igazgatónak, tűzvédelmi megbízottnak.
- Rendkívüli eseménykor a helyszínen tartózkodva a tűzoltóság, vagy a tűzvédelmi megbízott meg nem érkezéséig irányítja a menekítést, mentést, tűzoltást.

1.5 Rendezvény Ügyeletes

- Felel a rendezvény tűzvédelmi előírásainak betartásáért, betartatásáért.
- A rendezvény kezdete előtt a biztonsági szolgálatvezetővel végigjárja a rendezvény helyszínt, a bejárás eredményessége alapján engedélyt ad az épület bejárati kapujának a nyitására.
- Figyelemmel kíséri a rendezvényre érkezők létszámát, a meghatározott létszám elérésekor intézkedik a belépők korlátozására.
 - A létszám meghatározást az adott létesítmény kiürítés számítása és kiegészítő tűzvédelmi szabályozása tartalmazza.
- Részt vesz az irányításához tartozó telephelyen tartott hatósági ellenőrzésen, nyilatkozat tételére nem jogosult.
- A felügyelt rendezvény helyszínen bekövetkezett és tudomására jutott tüzet jelenti a hívásfogadó központnak, a katasztrófavédelmi igazgatóság műveletirányító ügyeletének vagy a tűzoltóságnak elrendeli a riasztást, riasztja a bent tartózkodókat a rendelkezésre álló hangosító berendezés használatával, minden esetben azonnal jelent az üzemeltetési - fejlesztési ügyvezető igazgatónak, tűzvédelmi megbízottnak, szükség esetén gondoskodik a helyszín biztosításáról. Rendkívüli eseménykor a helyszínen tartózkodva a tűzoltóság, vagy a tűzvédelmi megbízott meg nem érkezéséig irányítja a menekítést, mentést, tűzoltást.

1.6 Élelmezési igazgató

- Felel az általa felügyelt egységek és rendezvények tűzvédelmi előírásainak betartásáért, betartatásáért.
- Részt vehet a felügyeleti területen végzett hatósági ellenőrzésen, nyilatkozat tételére nem jogosult.
- Részt vesz a felügyelete alá tartozó munkaterületen a munkáltató által szervezett ellenőrzésen.
- A bekövetkezett és tudomására jutott tüzet, ha szükséges jelenti a hívásfogadó központnak, a katasztrófavédelmi igazgatóság műveletirányító ügyeletének vagy a tűzoltóságnak, minden esetben az üzemeltetési - fejlesztési ügyvezető igazgatónak, tűzvédelmi megbízottnak, szükség esetén gondoskodik a helyszín biztosításáról. A tűzoltóság közreműködése nélkül megszűnt, utólag tudomására jutott tüzet is jelenti az üzemeltetési – fejlesztési ügyvezető igazgató igazgatónak, tűzvédelmi megbízottnak.
- Rendkívüli eseménykor a helyszínen tartózkodva a tűzoltóság, vagy a tűzvédelmi megbízott meg nem érkezéséig irányítja a mentést, tűzoltást.

- Szervezi a felügyelete alá tartozó munkaterületen dolgozók tűzvédelmi oktatását a tűzvédelmi megbízottal egyeztetve.

1.7 Üzletvezető, élelmezési vezető, büfévezető

- Felel az üzemeltetett helyiségek tűzvédelmi előírásainak betartásáért, betartatásáért.
- Részt vesz a hatósági ellenőrzésen, nyilatkozat tételére nem jogosult.
- A bekövetkezett és tudomására jutott tüzet jelenti a hívásfogadó központnak, a katasztrófavédelmi igazgatóság műveletirányító ügyeletének vagy a tűzoltóságnak, az üzemeltetési és fejlesztési ügyvezető igazgató igazgatónak, tűzvédelmi megbízottnak, szükség esetén gondoskodik a helyszín biztosításáról. A tűzoltóság közreműködése nélkül megszűnt, utólag tudomására jutott tüzet is jelenti az üzemeltetési – fejlesztési ügyvezető igazgatónak, tűzvédelmi megbízottnak.
- Rendkívüli eseménykor a helyszínen tartózkodva a tűzoltóság, vagy a tűzvédelmi megbízott meg nem érkezéséig irányítja a mentést, tűzoltást.
- Gondoskodik a beosztásához tartozó munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról.

1.8 Rendezvény hangosító

- A tudomására jutott tűz, vagy egyéb rendkívüli esemény során, ha szükséges a rendezvény helyszín kiürítése tájékoztatja a bent tartózkodókat az általa kezelt berendezés útján a kiürítés szükségességéről.
- Felkapcsolja a rendezvény helyszín általános világítását. A kiürítés ideje alatt türelemre inti, tájékoztatja a közönséget.

1.9 Portaszolgálatos

- A munkája végzése során köteles a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat megismerni, megtartani, megtartatni.
- Az általa felügyelt épületben szervezet rendezvény kezdete előtt köteles a menekülésre szolgáló ajtókat könnyen nyitható állapotúra előkészíteni. (A zárási idő alatt behatolást megakadályozó ajtó lövökéket kiszedni, illetve nyitott állapotba helyezni)
- A felügyelete alá tartozó területről kapott tűzjelzés esetén azt azonnal továbbjelenti a hívásfogadó központnak, a katasztrófavédelmi igazgatóság műveletirányító ügyeletének vagy a tűzoltóságnak (tel.: 105, 112), a tűzjelző rendszer működtetésével riasztja az épületben tartózkodókat, nyitja a mentésre érkező egységek bejutásához szükséges ajtókat, lehetősége szerint közreműködik a tűz oltásánál, anyagi javak mentésénél. Tűz oltáshoz igénybe veheti a helyszínen rendelkezésre álló tűzoltó eszközöket.
- Mentés, kiürítés elrendelésekor segíti a bent tartózkodókat a biztonságos kiürítés végrehajtásában. Nyugalomra szólítja fel a közelében tartózkodókat
- Tájékoztatja a mentésre érkező egység parancsnokát a kialakult helyzetről.
- A tűzoltóság közreműködése nélkül megszűnt, utólag tudomására jutott tüzet is jelenti közvetlen munkahelyi vezetőjének.
- Helyileg eloltott tűz esetén biztosítja a helyszínt az intézkedésre jogosult személy/-ek/ megérkezéséig.
- Mentés vezetésére jogosult helyszínre érkezése után végrehajtja/ák/ annak utasításait.

1.10 Rendezvényen közreműködő biztonsági őr

- Közreműködik a rendezvény közönségre vonatkozó tűzvédelmi előírásainak betartásánál.
- A felállítási helyen levő biztonsági őr az általa tapasztalt, vagy neki jelentett eseményt azonnal jelzi a közvetlen vezetőjének, aki azt szükség esetén azonnal jelenti az eseményt a rendezvény ügyeletesnek.
Keletkezett tűz esetén azonnal jelzi a hívásfogadó központnak, a katasztrófavédelmi igazgatóság műveletirányító ügyeletének vagy a tűzoltóságnak (tel.: 105, 112), a közelében tartózkodókat hangos szóval tájékoztatja a bekövetkezett eseményről.
- Amennyiben a hivatásos tűzoltóság, valamint a rendezvényen tartózkodók riasztása nem szükséges, a kapott jelzés alapján a riasztást nem alkalmazza, de az eseményt azonnal jelenti a részére meghatározott személyeknek.
- Mentés, kiürítés elrendelésekor segíti a bent tartózkodókat a biztonságos kiürítés végrehajtásában. Nyugalomra szólítja fel a közelében tartózkodókat
- A beengedést végző biztonsági őr az elrendelt beléptethető létszám korlátozás esetén a kapott utasításnak megfelelően jár el a beléptetésnél.
- Tűz közelében a rendelkezésre álló tűzoltó eszközökkel megkezdji a tűz oltását, terjedésének gátolását.
- Helyileg megszűnt, utólag tudomására jutott tűz esetén a szükséges belső értesítések végrehajtását követően, biztosítja a helyszínt az intézkedésre jogosult személy/-ek/ megérkezéséig.
- Mentés vezetésére jogosult helyszínre érkezése után végrehajtja/ák/ annak utasításait

1.11 Munkavállaló

- A munkája végzése során köteles a szervezett tűzvédelmi oktatáson részt venni, az ott elhangzottakat elsajátítani, az előírásokat megtartani, megtartatni.
- Közelében keletkező tűz észlelésekor szükség esetén azt azonnal jelenti a hívásfogadó központnak, a katasztrófavédelmi igazgatóság műveletirányító ügyeletének vagy a tűzoltóságnak, ahol portaszolgálat van a portaszolgálatnak, vagy a biztonsági őrnek, hangos szóval riassza a közelben tartózkodókat, lehetősége szerint közreműködik a tűz oltásánál, anyagi javak mentésénél. Tűz oltáshoz igénybe veheti a helyszínen rendelkezésre álló tűzoltó eszközöket. A tűzoltóság közreműködése nélkül megszűnt, utólag tudomására jutott tüzet is jelenti közvetlen munkahelyi vezetőjének. Helyileg megszűnt, utólag tudomására jutott tűz esetén biztosítja a helyszínt az intézkedésre jogosult személy/-ek/ megérkezéséig.
- Mentés vezetésére jogosult helyszínre érkezése után végrehajtja/ák/ annak utasításait.

1.12 Külső vállalkozások foglalkoztatottjainak tűzvédelmi tájékoztatása

- A KFT által üzemeltetett szabadterületek, helyiségek, épületek területén külső vállalkozás által végzett előadás, munka során a foglalkoztatottakat a rájuk vonatkozó mértékben tájékoztatni kell az adott terület speciális tűzvédelmi előírásairól. A tájékoztatás az előadás szervező, vagy foglalkoztató megkeresése esetén az üzemeltetésért felelős vezető, vagy a tűzvédelmi megbízott feladata.
- Tűzveszélyes tevékenységet csak „Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére jogosító engedély” megléte esetén végezhet.
- Amennyiben a külső vállalkozás foglalkoztatottjai nem tartják meg a tűzvédelmi előírásokat a további munkavégzést fel kell függeszteni és azonnal értesíteni vezetőjüket.

2. Tűzvédelmi oktatás felvilágosítás

2.1 A kereskedelmi – szolgáltatási, üzemeltetési - fejlesztési ügyvezető igazgató köteles biztosítani :

- Hogy a munkavállaló, foglalkoztatott a munkába állításkor, majd évente ismétlődő oktatás keretében munkatevékenységi körével kapcsolatos megelőző tűzvédelmi ismereteket, a tűzoltás, kiürítés, mentés, menekítés esetén követendő magatartási szabályokat elsajátítsa, bővítse.
- Hogy a tűzvédelmi oktatás, felvilágosítás a tűzvédelmi megbízott közreműködésével munkaidőben történjen meg.
- Hogy az oktatás megtörténte megfelelően dokumentálva legyen.
- Hogy valamennyi munkavállaló, foglalkoztatott foglalkoztatáskor általános és speciális elméleti, továbbá munkájával kapcsolatos gyakorlati oktatásban részesüljön.
- Hogy az újfelveteles tűzvédelmi oktatása az alkalmazási szerződés aláírását követően megvalósuljon.
- Hogy az ételmezési igazgató hatáskörébe tartozó konyhák és büfék dolgozóinak oktatása annak közreműködésével valósuljon meg.

2.2 Az oktatás követelményei:

- Az oktatást a munka jellegének és veszélyességének megfelelően úgy kell szervezni és végezni, hogy a munkavállaló, foglalkoztatott a tűzvédelmi ismereteket elsajátítsa, a készséget megszerezze.

Az általános elméleti oktatás során a munkavállalót a következőkre kell kioktatni:

- a munkahely és munkafolyamat tűzveszélyessége
 - az általános megelőző tűzvédelmi előírásokra, használati szabályokra,
 - tűz esetén követendő magatartásra, a tűzjelzéssel, riasztással, kiürítéssel, mentéssel, tűz oltással kapcsolatos feladatokra,
 - tűzvédelmi berendezések, eszközök, felszerelések használatával kapcsolatos ismeretkre, (elhelyezés, kezelés, működtetés, oltható anyagok - eszközök stb.)
 - a dohányzás és nyílt láng használata, alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység szabályai megtartására,
 - a tűzvédelmi szabályok megszegésének jogkövetkezményei, felelőségre vonás módjaira.
 - Az oktatáson megjelent munkavállaló az oktatás megtörténtét és az előadott anyagban foglaltak elsajátítását aláírásával ismeri el.
 - A munkavállaló oktatásáról készült és általa aláírt oktatási nyilatkozatot a KFT irodában kell megőrizni.
 - Rendezvények során szükségessé váló kiürítésnél való közreműködés lehetőségei.
- A gyakorlati oktatás során a munkavállalót a következőkre kell kioktatni:
 - a munkahelyi tevékenység helyi sajátosságaira és tűzveszélyességére,
 - a használt technika, technológia, anyagok tűzvédelmi előírásaira,
 - a tűzjelzés helyi módjainak lehetőségére, a tűzoltó készülékek, eszközök készenlétben tartási helyeire, azok használatára, közművek főelzáróinak helyeire,
 - kijáratok, vészkijáratok, menekülési lehetőségek, ember, anyag menthetősége céljából rendelkezésre álló kijáratok,
 - a munkahelyen kijelölt dohányzó hely, annak használati szabályai,
 - Oktatás szempontjából újfelvetelesnek kell tekinteni és munkába állítás előtt soron kívül oktatásban kell részesíteni azt a munkavállalót, foglalkoztatottat:
 - aki legalább félév távollét után áll ismét munkába,

- aki a tűzvédelmi ismeretek hiánya miatt a munkától eltiltást kapott,
- akinél a tűzvédelmi hatóság oktatás tartását rendeli el.

2.2 Ismétlődő oktatás

- A munkavállalókat, foglalkoztatottakat rendszeres munkavégzés esetén évente ismétlődő tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni, melynek keretében a már elsajátított ismereteket felelevenítik, az eltelt időszakban történt változásokról tájékoznak.

2.3 Foglalkoztatottakra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelmények

- A tűzvédelmi megbízottnak legalább középfokú tűzvédelmi képesítéssel kell rendelkezni.
- Az egyéb beosztású foglalkoztatottak közül a hegesztést is végző személynek és közvetlen munkahelyi vezetőjének érvényes tűzvédelmi szakvizsgával kell rendelkezni. Más egyéb tűzvédelmi képesítés a foglalkoztatottnak nem szükséges.

3. Tűzjelzés

- a) A helyiségekben üzemeltetett vonalas telefonkészülékek mellé a tűzoltóság, mentők, rendőrség hívószámát ki kell függeszteni (Mentők: 104, Tűzoltóság: 105, Rendőrség: 107, Általános segélykérő: 112)
- b) A tűz jelzésére - ahol ki van építve - az épületen belül elhelyezett kézi tűzjelzés adók is használhatók.
- c) Az épületben vagy annak környezetében keletkező tűz esetén, a tűzoltóság helyszínre hívásával (Tel.: 105, 112) egyidejűleg az észlelőnek hangos szóval – kiabálással, vagy a rendezvényhangosító berendezése útján, ha van tűzjelző rendszer annak üzemeltetésével kell jeleznie a tüzet a közelben tartózkodók felé, azonnal értesíteni kell az adott területen tartózkodó portaszolgálatot, biztonsági őr.
- d) A tűzjelzésnek tartalmaznia kell:
 - a tűzoltási, mentési feladatot igénylő esemény pontos, címét, helyét
 - jellegét (mi ég, mi van veszélyeztetve, milyen mentési feladat szükséges)
 - emberélet van-e veszélyben, (rendezvény során keletkező tűz esetén egészségkárosodás veszélyével számolni kell)
 - a bejelentő nevét
 - a bejelentő telefonszámát, ennek hiányában lakcímét
 - a műveletirányítás által szükségesnek tartott további, személyes adatnak nem minősülő információt
 - A tűzoltóság felé és helyben végrehajtott jelzésen túl azonnal értesíteni kell:
 - a KFT. üzemeltetési - fejlesztési ügyvezető igazgató igazgatót, a tűzvédelmi megbízottat. (értesítési telefonszámokat a portaszolgálattal rendelkező épület portán, rendezvény főpult területen jól látható helyen kell elhelyezni)
- e) A helyileg és szükség esetén a tűzoltóság felé végrehajtott tűzjelzést követően az üzemeltetési – fejlesztési ügyvezető igazgatót, tűzvédelmi megbízottat a megadott telefonszámokon is értesíteni kell.

3.1. Tűzoltási, mentési feladatok:

3.1.1 A helyiség, épület elhagyása, értékek mentése:

- A tűz jelzés vétele esetén a munkavállaló, foglalkoztatott köteles: az általa használt elektromos készülékeket feszültség mentesíteni, ha van az épületben gáz vezeték, palackos gáz annak főcsapját és a gázkészüléket elzárni (a PB gázpalackot lehetőség szerint a helyiségből eltávolítani), pótolhatatlan iratokat biztonságos helyre elrakni, adatokat a számítógépen elmenteni az adathordozó egységet biztonságba helyezni, a helyiségben tartózkodó arra rászorulókat a menekítésben segíteni, a helyiséget, épületet elhagyni vagy a lehetőségei alapján a tűz oltását megkezdeni, terjedését gátolni.
- A tűz oltásában való közreműködés:
 - ❖ a munkavállaló, foglalkoztatott a tűz oltásában, vagyoni értékek mentésében életkora, egészségi, fizikai állapota alapján tőle elvárható személyes részvétellel, adatok közlésével köteles közreműködni. A tűz oltásban, értékek mentésében addig kell közreműködni, amíg a testi épségét, egészségét az ott keletkezett füst, hő, fejlődő gázok nem veszélyeztetik.
 - ❖ a veszélyeztetett épületrészben a tűz oltását haladéktalanul meg kell kezdeni a rendelkezésre álló eszközökkel, készülékekkel.
 - ❖ Tilos feszültség alatti elektromos berendezést, készüléket vízzel oltani. A tűz oltását lehetőség szerint a tűzoltóság kiérkezéséig folytatni kell. A tűzoltóság kiérkezése után a további teendőket a tűzoltás-vezető határozza meg.

3.1.2 Tűzoltó-készülékek, eszközök, felszerelések

- Épületben, helyiségben, ideiglenes sátras rendezvény helyszíneken az ott keletkező tűz oltására alkalmas kézi tűzoltó készüléket kell elhelyezni, állandóan üzemkész állapotban tartani.
- Egy-egy kézi tűzoltó készüléket kell elhelyezni az önálló rendeltetési egységekben legalább szintenként, a - rendeltetési egység kimutatásban - jelölt helyeken, sátrakban a telepített kiszolgáló pultnál, valamint a színpad mellett.
- Épületek esetében a kézi tűzoltó készülékek elhelyezéséről, megfelelő állapotban való készenlétben tartásáról az üzemeltetési - fejlesztési ügyvezető igazgató – a tűzvédelmi megbízott közreműködésével - gondoskodik. A sátrak kiszolgáló pultjainál kézi tűzoltó készülék elhelyezése a pultot üzemeltető vezető feladata, míg színpadok esetében a színpadmester feladata.
- Kézi tűzoltó készüléket a kijárat, illetőleg a veszélyeztetett hely közelében jól látható, könnyen hozzáférhető helyen, üzemképes állapotban kell tartani. Eltorlaszolni, rendeltetésüktől eltérő célra használni még átmenetileg sem szabad.
- A tűzoltó készülékek ellenőrzését, javítását a joghatályos OTSZ-ben előírtaknak megfelelően kell végezni, vagy végeztetni. A tűzoltó felszereléseket, készülékeket a készenlétben tartónak negyedévente ellenőrizni kell és arról dátumozott nyilvántartást kell vezetni. Az üzemeltetett épületekben, helyiségekben a készenlétben tartó általi ellenőrzést a tűzvédelmi megbízott, vagy az adott területen kijelölt munkavállaló végzi.
- Az épületben levő fali tűzcsapokat arra jogosult személlyel félévente kell ellenőriztetni.

Az ellenőrzéskor tapasztalt hiányosságok megszüntetésére azonnal intézkedni kell.

3.2 Létesítményi tűzoltóság

- A joghatályos előírás szerint a KFT. létesítményi tűzoltóság fenntartására nem kötelezett, az önkéntes alapon létesítményi tűzoltóságot nem tart fenn, nem társul más gazdálkodó szervezet által fenntartott létesítményi tűzoltósághoz.

3.3 Tűzvédelmi Szervezet

- A KFT. külön tűzvédelmi szervezetet nem tart fenn. A tűzvédelmi szervezet feladatát az cégvezető a tűzvédelmi megbízottal egyeztetve látja el. A tűzvédelemmel kapcsolatos költségek finanszírozása a cégvezető hatásköre.

4. Tűzvédelmi ellenőrzés

- A hatóság előzetes bejelentés nélkül tarthat ellenőrzést, melyről jegyzőkönyvet készít.
- A munkáltató részéről végzett átfogó tűzvédelmi ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni.
- A jegyzőkönyvben rögzített hiányosságok megszüntetésére a szükséges intézkedés megtétele a felelős vezetők feladata.
- A tűzvédelmi megbízott az általa végzett ellenőrzésről szükséges esetben emlékeztetőt készít, melynek egy példányát átadja az intézkedésre jogosultnak.
- A munkahelyi vezetők napi munkájuk során rendszeresen ellenőrzik a tűzvédelmi előírások megtartását, intézkednek a feltárt hiányosság megszüntetésére.

5. Használati szabályok

Az általános használati szabályokon túl az egyes épületekre, helyiségekre vonatkozó helyi előírásokat a mellékletként csatolt kiegészítő tűzvédelmi szabályozás tartalmazza.

5.1 Épület:

- Az építményt, építményrészt, a vegyes rendeltetésű épületet, csak a használatbavételi, üzemeltetési, működési engedélyben meghatározott tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni. Az adott helyen a tevékenységhez feltétlenül szükséges anyagokat, eszközöket szabad tartani, amely nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett anyagmennyiséget, valamint a kiürítés számítás során meghatározott létszámú személyt szabad beengedni. Az egyes rendezvény helyszínéül szolgáló épület befogadó képességét az adott épületre kiadott „Kiegészítő tűzvédelmi szabályozás” tartalmazza.
- Az épületben a közlekedési utakat, kijáratokat, vészkijáratokat állandóan szabadon kell tartani, azokat leszűkíteni, eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad
- A tevékenység során keletkezett hulladékot folyamatosan, de legalább a munkaidő végén a kijelölt helyre kell kivinni.
- Az épület zárásakor ellenőrizni kell a munkahely tűzvédelmi használati szabályainak megtartását. Az ellenőrzést a zárással megbízott dolgozók, valamint a portaszolgálatos személy köteles elvégezni.
- Ellenőrizni kell :
 - a. a szükséges áramtalanítás megtörtént,
 - b. nem áll-e fenn olyan rendellenesség, ami tüzet okozhat,
 - c. a bejárati ajtók megfelelően zártak,
 - d. illetéktelen személy nem maradt az épületben,
 - e. a tűzjelző rendszer üzemképes állapotban van.

5.2 Kijárat, vészkiárat

- Üzemelési idő alatt a helyiség kijáratí ajtóját kulccsal, vagy retesszel lezárni nem szabad.
- Rendezvények során a vészkiáratí ajtó gyors nyithatóságát minden esetben biztosítani kell.
- Az elektromos mágnessel szerelt ajtók esetén a gyors nyitást a telepített nyitási jelzésadó, tűzjelző kézi jelzésadó működtetésével lehet végrehajtani. Automatikus tűzjelzésadó jelzése automatikusan nyitja a tartó mágnessel szerelt vészkiáratí ajtókat. A portaszolgálatos, kezelő személy a tartó mágnesek feszültség mentesítését működtető kapcsoló lekapcsolásával is nyitott helyzetbe helyezheti a vészkiáratí ajtókat.
- A „Lovarda” épületben a portaszolgálat részére, a „Kazánház” épületben a büfében dolgozók részére a jelen szabályzatban foglaltakon túl kiadott vészkiáratí ajtók tartó mágnesének használatára vonatkozó utasítás szerint kell eljárni tudomásra jutott tűz vagy a tűzjelző jelzése esetén.

5.3 Raktározás, tárolás

- Éghető szilárd anyagot, éghető folyadékot vegyesen tárolni nem szabad.
- Éghető anyag tárolását nem éghető anyagú állványon, polcon szabad végezni.
- Nem éghető gázt tartalmazó gázpalack tárolását a kijelölt helyen kell végezni.
- Éghető gázt tartalmazó gázpalack tárolása esetenként az egyedileg engedélyezett helyen végezhető. (Nagyzerdei étterem konyha ételmaradék tároló helyiségben, Lovarda külső raktár terület)

5.4 Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység

- Nyílt láng használatával járó szerelési, javítási munkát végezni csak előzetes írásbeli „Engedély alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységgel járó munkavégzéséhez” engedély alapján szabad. /1 sz. melléklet/
- Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet az előzetesen írásban, a helyszín adottságainak ismeretében meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy feladata, ha nincs ilyen személy, a munkát végző kötelezettsége.
 - A Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú KFT. részéről alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzését engedélyező:
 - Fejlesztési Műszaki ügyvezető igazgató
 - Üzemeltetési vezető
 - Tűzvédelmi megbízott
- A munkát közvetlenül irányító személy köteles ellenőrizni a munkát végző személyek tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának meglétét, érvényességét, ha az a tevékenység végzéséhez szükséges feltétel. Hiányosság esetén a munkavégzésre való utasítás nem adható ki.
- Műsoros rendezvény során a nyílt láng használata, vagy a színpadon történő dohányzáskor is szükséges az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére szóló engedély megléte. Ilyen esetekben a veszélyes tevékenységet végzőnek dokumentáltan kioktatottnak kell lenni.
- Az engedélyt a tűzveszélyes tevékenységet elrendelő adja ki, melyet a Debreceni Campus KFT. arra jogosult vezetőjének, vagy a tűzvédelmi megbízottnak láttamozni kell. Az írásos engedélyt a munka végzésének ideje alatt a tűzveszélyes tevékenységet elrendelő köteles a munkahelyen tartani.
- Műsoros rendezvény esetén a tűzveszélyes tevékenység végzésére szolgáló engedély kiadója a műsoros rendezvény főszervezője, a Debreceni Campus KFT. részéről felügyeletet ellátó vezető láttamozásával. Az engedély egy példányának a Debreceni Campus KFT. ügyeletesénél kell lenni.

➤ Engedélyező személy:

a./ a munka, a rendezvény megkezdése előtt köteles meggyőződni arról, hogy a munka végzése a tűzvédelmi előírásoknak megfelelően van-e előkészítve, a rendezvény megfelel az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységi engedélyben foglaltaknak,

b./ az engedélyen fel kell sorolni mindazokat a legfontosabb tűzvédelmi követelményeket, amelyekre az elvégzendő munka, vagy rendezvény során figyelemmel kell lenni.

c./ nyílt lánggal járó szerelési- javítási munkát csak megfelelő szakmai képezéssel és érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy csak kifogástalan állapotban lévő berendezéssel, munkaeszkővel végezhet.

d./ műsoros rendezvény tartása során a nyílt láng használatával, dohányzással járó tevékenységet végzőnek dokumentáltan kioktatottnak kell lenni.

f./ olyan helyen, ahol a nyílt láng használata tűz vagy robbanás veszéllyel jár, a munkát csak abban az esetben szabad engedni, ha a veszélyeztetett környezetből az éghető anyagot eltávolították, illetve a meggyulladástól védték, a munka megkezdése előtt a tűz és robbanásveszélyt megszüntették.

g./ tűzveszélyes környezetben végzett nyílt lánggal járó munkához a munkát megrendelő Debreceni Campus KFT. munkahelyi felelős vezetője kioktatott dolgozóiból felügyeletet köteles biztosítani.

h./ a munkavégzés helyén a munkát elrendelő a keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, kézi tűzoltó készüléket köteles készenlétben tartani.

i./ a munka befejezése után a tűzveszélyes munkát végző személy a helyszínt és annak környezetét köteles tűzvédelmi szempontból átvizsgálni és a munka befejezését az engedélyt kiadónak és a Debreceni Campus KFT. által láttamozónak jelenteni.

5.5 Általános használati szabályok

- Központi fűtőberendezésen könnyen gyulladó anyagot elhelyezni, tárolni nem szabad.
- Elektromos főzőlapot, egyéb hőt fejlesztő villamos készüléket csak a kijelölt helyen, éghető anyagú tartólap esetén hőszigetelő alátétben szabad használni.
- A telepített gáztüzelésű készülék elzáró csapját műszak végén el kell zárni.
- A színpad technikai függönyöket a használt lángmentesítő anyagra előírt időközönkénti rendszerességgel láng mentesíteni kell.
- Világítóberendezés és világítóeszközök
 - a) A világítóberendezést és eszközt úgy kell elhelyezni, illetve használni, hogy az tüzet ne okozzon. Éghető díszítőanyagot a világítóberendezéseken elhelyezni nem szabad.
 - b) Mobil megvilágítókat úgy kell elhelyezni és mozgatni, hogy a hősugárzás irányának 1,5 méteres közelében könnyen gyulladó éghető anyag ne legyen
 - c) A világítóberendezést félévenként meg kell tisztítani a ráakódott szennyeződéstől.
 - d) A nem folyamatos üzemű elektromos készüléket műszak végén feszültség mentesíteni kell.

5.6 Dohányzás

- Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.
- Dohányozni nem szabad olyan helyiségben, szabadtéren ahol robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot előállítanak, tárolnak, feldolgoznak. A dohányzási tilalmat biztonsági jellel jelölni kell.
- Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiségbe vagy szabadtérbe, gyújtóeszközt, gyújtóforrást bevinni csak az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre jogosító, írásban meghatározott feltételek alapján szabad.

- Kijelölt dohányzó hely csak épületen kívül a bejáratától mért 5 méter távolságon túl a kijelölt helyen. A dohányzó helyet táblával jelölni kell.
- A dohányzóhelyen megfelelő számú nem éghető anyagú hamutartót vagy vízzel töltött edényt kell elhelyezni, melybe a dohányzó személy cigarettavéget elhelyezni köteles.
- A dohányzás tilalmául szolgáló területen dohányzást tiltó táblákat kell elhelyezni.

5.7 Idegen vállalat által végzett munka.

- Amennyiben idegen vállalat munkavállalói a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú KFT. által üzemeltetett területen megrendelt munkát végeznek, csak a részükre meghatározott munkaterületen tartózkodhatnak. Ott a meghatározott feladattól eltérő munkát csak külön engedély alapján végezhetnek. Kötelesek megtartani az adott területre érvényes tűzvédelmi előírásokat.

5.8 Villamos berendezések

- A villamos berendezést csak rendeltetésének, méretezésének megfelelően szabad használni
- Olyan villamos berendezést, készüléket amely használat közben önmagára vagy a környezetére nézve veszélyes felmelegedést okozhat állandó felügyelet mellett szabad üzemben tartani.
- Villamos berendezés és éghető anyagok között olyan távolságot kell megtartani, hogy a berendezés üzemszerű, vagy meghibásodás folytán bekövetkező túlmelegedése, tüzet ne okozzon. A csoportosan elhelyezett működtető kapcsolókat, biztosítékokat, az üzemszereknek megfelelően kell jelölni.
- Az épület helyiségeiben a világítást az ott végzett tevékenység befejezése után a zárást végző személynek feszültség mentesíteni kell.
- Villamos berendezést, készüléket rendszeresen (legalább félévente) meg kell tisztítani az olyan szennyeződéstől, amely a berendezés hőátadási viszonyait károsan befolyásolja, vagy amelytől önmaga meggyulladhat.
- A használaton kívüli villamos berendezést feszültség mentesíteni kell, ha fenntartására nincs szükség, le kell szerelni.
- Az elektromos berendezéseket a vonatkozó szabvány előírások megtartásával szabad szerelni. A javításokat is a szabványban foglaltak szerint kell kivitelezni.
- Az épület villamos berendezéseit az állami szabványok által meghatározottak szerint kell létesíteni, használni és a joghatályos OTSZ által előírt időszakonként tűzvédelmi szempontból felülvizsgálni.
- A villamos berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatát végzőnek megfelelő szakképesítéssel és érvényes vizsgával kell rendelkezni.
- Villamos berendezés használatbavételét követően a berendezés üzemeltetője, ha jogszabály másként nem rendelkezik, időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatot az alábbi időpontokban kell elvégezni, vagy elvégeztetni:
 - 300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, felhasználására szolgáló helyiség vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként,
 - egyéb esetben legalább 6 évenként
- Az üzemeltető a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban a felülvizsgáló által meghatározott határnapig megszüntetési, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolja.
- A villamos berendezések időszakos felülvizsgálatánál megállapított hiányosságok megszüntetéséről az üzemeltetési és fejlesztési ügyvezető igazgató intézkedése alapján az üzemeltetés vezető, élelmezési igazgató gondoskodik.

- Villamos berendezés javítását csak szakképzett személy végezheti.

5.9 Villámvédelem

- Az építmények villámcsapások hatásaival szembeni védelmét a rendeltetés figyelembevételével az emberi élet elvesztésének kockázata szempontjából kell biztosítani.
- A meglévő építmény rendeltetésének megváltozása során vagy annak az eredeti alapterület 40%-át meghaladó mértékű bővítése esetén a villámcsapások hatásaival szembeni védelmet norma szerinti villámvédelemmel (jelölése: NV) kell biztosítani.
- A villámcsapások hatásaival szembeni védelem a meglévő épületeknél, nem norma szerinti villámvédelemmel biztosított.
- A meglévő, nem norma szerinti villámvédelmi berendezés bővítésének meg kell felelnie a villámvédelem létesítésekor vagy az utolsó felülvizsgálatkor érvényes műszaki követelménynek.
- A nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezést, ha jogszabály másként nem rendelkezik, tűzvédelmi szempontból
 - a 300 kg vagy 300 l mennyiségnél több robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiséget tartalmazó, ipari vagy tárolási alaprendeltetésű építmény vagy szabadterület esetén legalább 3 évenként,
 - egyéb esetben legalább 6 évenként,
 - a villámvédelem (LPS és SPM) vagy a védett épület vagy építmény minden olyan bővítése, átalakítása, javítása vagy környezetének megváltozása után, ami a villámvédelem hatásosságát módosíthatja,
 - sérülés, erős korrózió, villámcsapás valamint minden olyan jelenség észlelése után, amely károsan befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát,felül kell vizsgáltatni és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott hatánapig meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.
- Az OTSZ szerint létesített villámvédelmi berendezés esetében a felülvizsgálatok vezetésére és abban érdemi munka folytatására csak olyan személy jogosult, aki a jogszabályban meghatározott villámvédelemi berendezés időszakos felülvizsgálója képesítéssel és érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkezik.

6. Helyiségek használatára vonatkozó részletes előírások

- A Debreceni Campus KFT. által üzemeltetett épületre, helyiségekre vonatkozó sajátos előírásokat az adott telephelyi épületre, helyiségre e szabályzat mellékletként kiadott helyi „kiegészítő tűzvédelmi szabályozás” tartalmazza.

7. Építmények mértékadó kockázati osztálya

- Jelen szabályzat a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú KFT. által önállóan használt épület mértékadó kockázati osztályát nem jelöli.
- A nem önállóan használt épületek kockázati egységét az épületet üzemeltető mértékadó kockázati osztály meghatározása tartalmazza.

8. Tűzvédelmi jogszabályok megszegésének jogkövetkezményei

- A tűzvédelmi szabályok és előírások betartása fegyelmi és anyagi felelősségre vonás terhe mellett - külön felhívás nélkül is - minden magánszemély kötelessége.

- A tűzvédelmi hatóság - tűzvédelmi szabályok megsértése miatt - helyszíni bírságot szabhat ki, szabálysértési vagy büntetőjogi felelősségre vonást kezdeményezhet a mulasztást vétő ellen.
- A tűzvédelmi szabályok és előírások megsértőivel szemben a munkáltató, foglalkoztató saját hatáskörben fegyelmi eljárást indíthat, szabálysértési eljárást kezdeményezhet. Fegyelmi eljárás lefolytatására - a kezdeményezésre jogosultak feljegyzése, vagy a ügyvezető igazgató igazgatók döntése alapján - a fegyelmi jogkört gyakorló jogosult. Szabálysértési feljelentés megtétele a kereskedelmi és szolgáltatási ügyvezető igazgató, vagy az üzemeltetési – fejlesztési igazgató hatásköre.
- Fegyelemsértést követ el aki:
 - a jogszabályok tűzmegeelőzési rendelkezéseit, hatósági intézkedéseket nem, vagy nem megfelelően hajtja végre,
 - a megelőző tűzvédelmi szabályok érvényesítése szempontjából felügyeleti, vagy ellenőrzési kötelezettségét vétkenesen elmulasztja,
 - aki tüzet észlel és azt szükség esetén nem jelenti a tűzoltóság felé,
 - aki a tűz jelzés lehetőségét, a tűzoltásban való közreműködést megtagadja, a tűz oltását akadályozza, a tűzoltás eredményessége érdekében szükséges felvilágosítást nem adja meg,
 - a tűzoltási célra szolgáló felszerelést- eszközt rendeltetésétől eltérő célra használja, illetve kijelölt helyéről eltávolítja.

Debrecen, 2015. március 30.

engedélyt kiadó cég megnevezése:

1 sz. melléklet

engedély száma:......./201...

ENGEDÉLY alkalomszerű tűzveszéllyel járó munka végzéséhez

Az 54/2014.(XII.5.) BM. számú rendelettel kiadott OTSZ XVIII fejezet 91 pontban meghatározottak, valamint az 201 év hó napján tartott helyszíni szemle alapján munkavégzési engedélyt adok 201 év hó nap órától óráig a helyen tevékenység végzésére az alább felsorolt tűzvédelmi előírások maradéktalan betartása mellett:

A tűzveszélyes tevékenységet tilos végezni, mindaddig, amíg a tűz vagy robbanásveszélyt el nem hárították.

A munkahelyen legalább db A-34 tűz oltására alkalmas kézi tűzoltó készüléket, m³ homokot, szórólapátot, liter vizet, m² vizes ponyvát kell készenlétben tartani.

A tűzveszélyes munkák teljes idejére a munkaterület átvizsgálására, felügyeletére kirendelem:

További külön rendelkezések (részletesen fel kell sorolni a megelőző tűzvédelmi feladatokat):

A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munka befejezését az engedélyt adónak jelenteni kell.

Munkát végző neve:

munkaköre

Debrecen, 201 év hó nap.

tűzv. bizonyítvány száma:

engedélyt kiadó aláírása

Az engedélyben felsorolt előírásokat tudomásul vettem, azok folyamatos betartásáért büntetőjogi felelősséget vállalok.

Debrecen, 201 év hó nap

munkát végző aláírása

Megjegyzés

A külső vállalat által végzett tűzveszélyes munkavégzés esetében az engedélyt a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú KFT. illetékes vezetőnek láttamozni kell. *A helyi viszonyoknak megfelelő további előírásokat az engedély minden példányán fel kell tüntetni. A fenti engedélyben foglaltakat a helyi viszonyoknak megfelelően az alábbiakkal egészítem ki:*

A munkavégzést befejeztem, a területet tűzvédelmi szempontból átvizsgáltam.

Debrecen, 201 év hónap nap óra perc.

munkát végző aláírása

Tűzveszélyes tevékenység engedélyezés általános előírásai:

- 1.) Tűzveszélyes tevékenységet **t i l o s** végezni minden olyan helyen, ahol az tűzet vagy robbanást okozhat.
- 2.) A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez. kezdetétől befejezéséig az engedélyező szükség esetén felügyeletet köteles biztosítani.
- 3.) A tűzveszélyes tevékenységnél az engedélyezőnek az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó-felszerelést, készüléket kell készletben tartania.
- 4.) A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tűzet okozhat. A munka befejezését az engedélyezőnek, és a láttamozónak be kell jelenteni.
- 5.) Tűzveszélyes munkát a műhelyen kívül csak engedély alapján szabad végezni.
- 6.) Az engedélyben elő kell írni, hogy a tűzveszélyes munka időtartama alatt állandó vagy időszakos felügyelet szükséges.
- 7.) A tűzveszélyes tevékenység helyét meg kell tisztítani a gyúlékony anyagoktól és a hulladékoktól. A tevékenység helyétől a gyúlékony anyagokat legalább 3 m-re kell eltávolítani, amennyiben az eltávolításra nincs lehetőség azokat nem éghető anyagú takaróval, vagy vizes ponyvával kell letakarni.
- 8.) Magasban végzett hegesztésnél gondot kell fordítani arra, hogy a lehulló szikra tüzet ne okozzon. Az elektródavégek elhelyezésére egy fémedényt kell készletben tartani. Ha a hegesztést éghető padozatú helyiségben végzik, a padozatot legalább 3 méter sugarú körzetben vízzel fel kell locsolni, vagy nem éghető anyaggal le kell takarni. Több szinten áthaladó csővezeték hegesztése esetén a csővezeték a hegesztési fődém szint áttörésnél le kell zárni.
- 9.) Tűzveszélyes folyadékot tároló edény hegesztésénél fokozott figyelmet kell fordítani a szabályok betartására.
- 10.) Hegesztési munkát csak olyan dolgozó végezhet, akiknek hegesztői képzettsége és érvényes tűzvédelmi szakvizsgálata van.
- 11.) Műhelyen kívüli hegesztéseknél minden esetben időszakos felügyeletről kell gondoskodni. Az időszakos felügyelet biztosítása a munkát megrendelő cég feladata.
- 12.) Ha a munkánál további rendszabályokat is alkalmazni kell, azt az engedélyben részletesen kell előírni.